

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4QF26D02-SB01, 4QF36D02-SB01, 4UL20D001-SB01, 4UL21D001-SB01, 4UL22D001-SB01, 4WG70D001-SB01, 4WG70D002-SB01, 4WG70D003-SB01, 4WG72D001-SB01, 4WG72D002-SB01, 4WG72D003-SB01, 4WG73D001-SB01, 4WG73D002-SB01, 4WG73D003-SB01, 4QD15S02-SB01, 4QD25S02-SB01, 4QD35S02-SB01, 4QC13S02-SB01, 4QC23S02-SB01, 4QC33S02-SB01, 4WG42S401-SB01, 4WG42S403-SB01, 4WG42S405-SB01, 4WG42S402	2.8 Пост управления кнопочный состоящий из: №1 арматура светосигнальная, -24В, «зеленая», «Открыто»; №2 выключатель КУ111102, «черный», «Открыть»; №3 заглушка №4 арматура светосигнальная, -24В, «красная», «Закрыто»; №5 выключатель КУ111102, «черный», «Закрыть»; №6 заглушка; Зажим наборный ЗН24-4П16-В/В 15шт. Ввод снизу, 2 сальника D=20мм. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, категория размещения УХЛ4, классификационное обозначение 20.	ПКУ-15-2123154У3		ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"	шт.	42	1,5	
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Ина. № подл. 0110094.239 1 — зам 185-12 416 от 28.02.12 10094-26-00-ЭК.С Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Лист 3								

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44091%