

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зажим наборный ЗН24-4П16-В/В 15шт. Ввод снизу, 2 сальника D=20мм. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, категория размещения УХЛ4, классификационное обозначение 20. 4WG42S404 -SB01, 4WG42S406 -SB01, 4WG40S401 -SB01, 4WG40S402 -SB01, 4WG40S403 -SB01, 4WG70S401 -SB01, 4WG70S402 -SB01, 4WG70S403 -SB01, 4WG72S401 -SB01, 4WG72S403 -SB01, 4WG72S405 -SB01, 4WG72S402 -SB01, 4WG72S404 -SB01, 4WG72S406 -SB01, 4WG43S401 -SB01, 4WG43S402 -SB01, 4WG43S403 -SB01, 4WG05S401 -SB01, 4WG05S405 -SB01, 4WG05S409 -SB01, 4WG05S402							

Согласовано			
Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44091%

1	-	324	25-12	И.В.И.И.	28.02.22
Изм.	Коп.уч.	Лист	Вдок.	Подпись	Дата

10094-26-00-ЭК.С