

Согласовано			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
0110094.239			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4QD15D01-SB37, 4QD25D01-SB37, 4QD35D01-SB37	2.14 Пост управления кнопочный состоящий из: №1 арматура светосигнальная, ~220В, «Зеленая», «Ручное управление»; №2 выключатель КУ111102, «черный», «Пуск»; №3 выключатель КУ111202, «Стоп»; красный №4,5,6 Заглушка»;; Зажим наборный ЗН24-4П16-В/В 15шт. Ввод снизу, 2 сальника D=20мм. Исполнение для АЭС сейсмостойкостью МРЗ-7 баллов по шкале MSK 64, степень защиты IP54, категория размещения УХЛ4, классификационное обозначение 20.	ПКУ-15-2123154У3			Шт	3	1,5	

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 440919