

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ
Нач.БКП Медонов
Нач.отг. Сбитнев
Взам. инб. Н
Подп. и дата
Инб. N подл.
R4.04571.1.0.26

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
НП-001-97	Общие положения обеспечения безопасности	
(ПН АЭ Г-01-011-97)	атомных станций ОПБ-88/97	
ПН АЭ Г-7-008-89	Правила устройства и безопасной	
	эксплуатации оборудования и трубопроводов	
	атомных энергетических установок	
НП-031-01	Нормы проектирования сейсмостойких	
	атомных станций	
ПН АЭ Г-7-009-89	Оборудование и трубопроводы атомных	
	энергетических установок. Сварка и	
	наплавка. Основные положения	
ПН АЭ Г-7-010-89	Оборудование и трубопроводы атомных	
	энергетических установок. Сварные	
	соединения и наплавки. Правила контроля	
	Прилагаемые документы	
R4.04571.2.0.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
R4.04571.3.0.28	Локальная смета	

ОБЪЕМЫ РАБОТ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	Электродвигатель FVDZ 1126 V22 для насосов 4VC10D01-4VC10D03	шт./кг	1/34000	
2	Электродвигатель FVDZ 1126 V20 для насосов 4VC10D04-4VC10D07	шт./кг	1/35400	
3	Электродвигатель FRCV 560 Hs8 для насосов 4VC20D01-4VC20D02	шт./кг	1/8400	

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Обозначение	Наименование	Примечание
1	R4.VC12.3001.026.03.00.001	Общие данные	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с п.8.5 графика разработки ПСД на 2014 г по блоку N4 РоАЭС.
- 2 В данном комплекте учтены резервные электродвигатели насосов системы охлаждения основного оборудования (4VC10D01-4VC10D03, 4VC10D04-4VC10D07) и насосов системы охлаждения неотвественных потребителей (4VC20D01-4VC20D02).
- 3 К данному комплекту разработана смета R4.04571.3.0.28.
- 4 Данный чертеж разработан на основании Решения от 05.08.2014 N РСТАЭС4Р-484К(3,4)2014 "О поставке резервных электродвигателей для циркуляционных насосов первой, второй секции и насосов технической воды ОНС N4 Ростовской АЭС".

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.04571.1.0.26 (ТМ)
Лист 1 Листов 1

R4.VC12.3001.026.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Подпись	Дата
Инженер 3к.	Красавин				18.08
Пров.инж.2к.	Ларин				18.08
Нач.гр.	Глебова				18.08
Гл.инж.БКП	Колосов				18.08
Н.контр	Пак				18.08
ГИП	Мищенко				18.08

Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования. Резервные электродвигатели для насосов систем охлаждения основного оборудования и охлаждения неотвественных потребителей

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "НИАЭП"
2014

Формат А3