

5. Оповещение и отключение вентиляции при пожаре.

Возникновение пожара в контролируемых помещениях визуализируется световой индикацией на пульте контроля и управления "С2000-М".

Автоматически включается звуковое оповещение и световые указатели "ВЫХОД" меняют режим работы на прерывистый.

Эвакуация обеспечивается, согласно ГОСТ 12.1.004-91, посредством устройства необходимого количества эвакуационных путей и соблюдения их требуемым параметрам, а также организацией своевременного оповещения людей и управления их движением.

Проектом предусмотрено отдельное оповещение двух условных зон. Первая зона охватывает помещения основного здания цеха РММ. Вторая зона включает в себя здание АБК (пристройка).

Отключение системы местной общеобменной вентиляции при возникновении пожара происходит автоматически.

Для дальнейшей эксплуатации вентиляции, при ложном срабатывании пожарной сигнализации, необходимо ее перезапустить.

Контроль в ночное время осуществляется при помощи блока индикации. Блок индикации устанавливается в помещении сторожа (пом 113).

6. Требования к монтажным работам.

Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей, "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001, РД153-34.0-03.150-00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации электросетей все элементы электропроводки выполнить с учётом ГОСТ Р 50462-96. Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.

Вновь установленное электрооборудование необходимо подвергнуть приёмосдаточным испытаниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приёмки согласно действующим положениям с оформлением соответствующих актов и протоколов.

						201-12-542-ПС		
						Г. Саров. ООО "ЭнергоАвтотранс"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ул. Димитрова, д.20	Стадия	Лист
Разраб.		Казаков			19.08.13		Р	5
Проверил		Минеев						23
ГИП		Лесняк						
Нач. ПКО		Тюлюпа						
Рцк. слцжды		Жижинов				Общие данные		ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЗФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				