



1. Сеть проверена по току  $I_{окз}$  и потере напряжени
2. План расположения оборудования см. лист4

Электроприемник	условное изображение			Резерв	
	позиция	ППС-1	ППС-2		
	тип, обозначение				
	мощность кВт	0,1	0,100		
	ток номинальный А	0,45	0,5		
Наименование механизма	Устройство коммутационное "УК-ВК/03"	Щит пожароохранной сигнализации "СКАТ-1200 И7"			
Место установки	Пом.4				

						Ю.4878.000 - ЭМ				
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" - Зд.174 (Столовая-3)				
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание)		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Якухина					Р		3		
Н.контроль	Зинченко					Однолинейная расчетная схема щита ЩНП		ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		
Нач. ПБ	Косенкова									
Утв. ГИП	Масякин									

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.