

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД-ЦЫ, КГ
1	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 18х2	0.300 М	20ТУ 14-3-190-2004	0.79
2	3UV01Y006 ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	1		-



Номер трубопровода - IX
Подведомственность - ПБ 03-585-03
Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - V В
Класс безопасности по НП-001-97 - 4
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III
Рабочие параметры: Pр= 0.02 МПа, tр=20°С
Параметры гидроиспытания: Pг=0.20 МПа, t не менее 5°С
Среда- Техническая вода группы А

3TG11Z201_01		3	DN 100	Z+ 2700 X+ 175 Y- 2775	3TG11W01/N1				S8 3TG11Y01/PT-997				3TG11J01/ TT-235
Код блока	Трубопроводы проектируемые	Позиция детали	Условный проход	Координаты элементов в здании	Код оборудования/ Номер патрубка	Шов заводской	Шов монтажный	Резьбовое соединение	Позиция опоры Код опоры / код проходки	Направление среды	Переход	Штуцер	Код герметичной проходки/ код проходки

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.1к.		Куланова			19.01
Пров.вед.инж.		Веренцова			20.01
Пров.нач.гр.		Жук			20.01
Н.контр.		Красноярова			21.01

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11
Лист 47

R3.VF10.3072.011.02.00.027

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы технической воды
группы "А".Обвязка вентустановок

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Изометрический чертеж
3UV01Z83

ОАО "НИАЭП" 2011

Формат А1

Инв. N подл. | R3.00138.1.0.11
Подп.и дата | 19.01.11
Взам. инв. N
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ