



Номер трубопровода - II
 Подтверждаемость - ПБ 03-585-03
 Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - VB
 Категория безопасности по НП-001-97 - 4
 Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - I
 Рабочие параметры: Рр= 0,15 МПа, tв=60°С
 Параметры гидротестирования: Рг=0,20 МПа, tне менее 5°С
 Средн. Расход борной кислоты 39,5-44,5г/дм³

[illegible][illegible]