

**Дополнительные обязательные (технические) требования к
выключателям 330 кВ, приобретаемым по заказным спецификациям
50689 с/о, 50690с/о**

1. п.7.4, п.8.1, п.12.15 Таблицы А.2.1 Приложения А спецификации 50689с/о изложить в следующей редакции:

Наименование параметра	Требуемое значение параметра	Примечание
7.4 Срок службы, лет, не менее	30	
8.1 Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством (да, нет)	Да, на момент поставки	
12.15 Схемы управления выключателем, устройством мониторинга, устройством синхронизации, а также комплектность поставляемого выключателя дополнительно согласовывается поставщиком с АО «НИАЭП» (да, нет)	Да, на этапе исполнения договора	

2. п.7.1, п.11.15 Таблицы А.2.1 Приложения А спецификации 50690с/о изложить в следующей редакции:

Наименование параметра	Требуемое значение параметра	Примечание
7.1 Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством (да, нет)	Да, на момент поставки	
11.15 Схемы управления выключателем, устройством мониторинга, устройством синхронизации, а также комплектность поставляемого выключателя дополнительно согласовывается поставщиком с АО «НИАЭП» (да, нет)	Да, на этапе исполнения договора	

Директор по проектированию –
Главный инженер

Заместитель начальника БКП-3

Начальник отдела 1 БКП-3

Главный специалист БКП-3/1

Главный специалист БКП-3/1

11.07.2015 Д.В. Шкитилев

А.А. Платонов

В.С. Фирсова

М.Г. Челышева

Н.В. Антипова