

Согласовано

ТП-21
РУ-0,4 кВ

ф.21

250 А

ПН 2-250/200 А

АВБбШв 4 x 95, 286 м

в траншее

250 А

ПН 2-250/160 А

T-0,66
150/5 А



Меркурий-230-АМ-00
5(7,5 А)



ВРУ

$P_p = 68,1 \text{ кВт}$
 $I_p = 129 \text{ А}$
 $\Delta U = 3,5\%$
 $I_{кз} = 1100 \text{ А}$

П-7/15-01-ЭС-2

Нижегородская область, г. Саров.
АО "Саровская Электросетевая Компания"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Позднич			15.05.15
Н.контр.		Кузнецов			15.05.15
ГИП		Кузнецов			15.05.15

Капитальное строительство объекта:
"Низковольтная кабельная линия от ТП21 до ВРУ
Храма". Электроснабжение. Наружные сети.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Расчетная схема



Саровское
Электро
Монтажное
Управление

Копировал

Формат А4