Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Един. измер.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4 х 95 с изоляцией из ПВХ-пластиката, бронированный стальными лентами в шланге	АВБбШв	ОАО "Электрокабель "Кальчугинский завод"	м	286		длину кабеля уточнить по месту
2	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля 4 х 95 для внутренней установки	1КВТп-4	"Термофит" С-Петербург	шт	2		
3	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 4 х 95	ТА 95-12-13	КВТ	шт	8		
4	Плавкая вставка	ПН 2-400/200 А	Электротехник	шт	3		Для замены на фидере №22 ТП-21
5	Трансформатор тока	Т-0,66 150/5	ЭЛТИ (ФКУ ИК-1 Кострома)	шт	1		
6	Счётчик электрической энергии трёхфазный, однотарифный	Меркурий 230-АМ-00 5(7,5 А)	ООО "НПК "ИНКОТЕКС"	шт	1		
7	Труба асбестоцементная Ду=100, l=3,95		"ЛАТО" Россия	шт	11		
8	Труба жёсткая двустенная ПНД ⌀110 мм		ЗАО "ДКС"	м	43		
9	Лента сигнальная с надписью "Осторожно, кабель"	ЛСЭ-200	Протект НПО	м	210		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			15.05.15
Н.контр.		Кузнецов			15.05.15
ГИП		Кузнецов			15.05.15

П-7/15-01-ЭС.СО

Нижегородская область, г. Саров.
АО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальное строительство объекта:
"Низковольтная кабельная линия от ТП21 до ВРУ Храма". Электроснабжение. Наружные сети.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификация

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3