

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материала	Знакод-исполнитель	Ед	Кол-во	Масса	Примечание
	Кабельная продукция и оборудование							
	Кабель силовой на напряжение 1кВ с алюминиевыми жилами сечением 4х95, с изоляцией из ПВХ-пластмассы бронированный 2-м стальными лентами, в ПВХ шланге.	АВБШВВ 4х95mm ²			м.	490		
1								
2	Муфта концевая низковольтная 1кВ	4КВГп-1-70/120			шт.	4		
3	Муфта соединительная низковольтная 1кВ	4КСТп-1-70/120			шт.	2		
4	Наконечник кабельный алюминиевый для кабеля сечением 120mm ²	ТА-120 ГОСТ 9581-80			шт.	16		
5	Уплотнитель кабельных проходв	УКПТ 175/55-300			шт.	52		
6	Проводохватитель	ПН2-250/160			шт.	6		0 РУ-0,4кВ ТП
7	Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ 200/5А			шт.	2		0 РУ-0,4кВ ТП
8	Амперметр	ЭВ021 200/5А			шт.	2		0 РУ-0,4кВ ТП
	Материалы							
9	Труба асбестоцементная d=100mm, l=4m.				шт.	36		
10	Муфта полиэтиленовая для соединения а/ц труб d=100mm.	МПТ-1			шт.	10		
11	Леска речной				м3.	18		
12	Газонная трава смесь (расход 5 кг на 100м2)	Городская классик			кг.	4		
13	Бетон класса В 7,5				м3.	0,2		Для восстановления пешеходной дорожки с бетонными ступенями
14	Плита из минеральной ваты (размеры 1000х500х50)	П-125 ГОСТ-9573-96)			шт.	2		Теплоизоляция при переключении К/Г с теплопроводной
15	Рубероид (ширина 10м)	РКП-350 ГОСТ 10923-93)			м.	4		Теплоизоляция при переключении К/Г с теплопроводной

						ЭКС-10-2014-ЭС-6			
						Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157			
шм	кол. укл.	м.с.м	№ док.	подпись	дата				
Резерв		Курсовой Д.А				Электроснабжение административного здания по адресу ул.Лидовская, д.9			
ТМ		Ефремов Е.И				Средняя			
						Лист 1			
						Листов 1			
						ООО "Энергетическая компания "Спринг"			