Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Един. измер.	Кол.	Примечание
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4 х 16 с изоляцией из ПВХ-пластиката, бронированный стальными лентами в шланге	АВБбШв	ОАО "Электрокабель "Кальчугинский завод"	м	21	длину кабеля уточнить по месту
2	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32 А хар-ка С	ВА 47-29	ООО "Интрэлектрокомплект"	шт	1	
3	Бокс для автоматического выключателя модульной серии КМПн, IP20	КМПн 1/4	"	шт	1	
4	Предохранитель с плавкой вставкой на 125 А	ПН 2-250/125 А	КЭАЗ	шт	3	Для ТП-222 ф.6
5	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 4 х 16	ТА 16-8-54	КВТ Калуга	шт	8	
6	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля 4 х 16 для наружной установки	1КНТп-4 М	"Термофит" С-Петербург	шт	2	
7	Труба асбестоцементная Ду=100, l=3,95	БНТ-100	"ЛАТО" Россия	шт	3	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			08.06.15
Н. контр.		Кузнецов			08.06.15
ГИП		Кузнецов			08.06.15

П-7/15-03-ЭС.СО

Нижегородская область, г. Саров.
АО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальное строительство объекта: "Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч.17, ТИЗ-1".
Электроснабжение. Наружные сети.

Стадия	Лист	Листов
Р		

Спецификация

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3