

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА (НАЧАЛО)

Лист	Наименование	Примечание
1...4	Общие данные.	
5	PI-диаграмма	
6...13	Перечень приборов теплотехнического контроля.	
14...16	Перечень запорной и регулирующей арматуры	
17...23	Схема импульсных линий и кабельных соединений.	
24	Эл. двигатель привода МЭОФ-100 (250) с управлением с ПТК	
	и ключом с МЩ ГРП-1 помимо ПТК. Схема электрическая	
	принципиальная.	
25	Эл. двигатель привода МЭОФ-1000 с управлением с ПТК	
	и ключом с МЩ ГРП-1 помимо ПТК. Схема электрическая	
	принципиальная.	
26	Эл. двигатель привода АРМАТЭК МО с управлением с ПТК	
	и ключом с МЩ ГРП-1 помимо ПТК. Схема электрическая	
	принципиальная.	
27	Эл. двигатель регулирующего клапана с приводом МЭОФ и	
	блоком ручного управления. Схема электрическая	
	принципиальная.	
28	Предохранительно-запорный клапан . Схема электрическая	
	принципиальная.	

Инв.№ подл.	83205	Подпись и дата	Взам. инв. №	принципиальная.				
				1350.12.38А-30UEP-1109-AS				
				Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	
		Н.контр.	Михеев	02.04.12				
		ГИП	Гладилов	02.04.12				
		Нач. отд.	Фомин	02.04.12				
		Проверил	Кулакова	02.04.12				
		Разработал	Платонова	02.04.12				
		Разработал	Белякова	02.04.12				
				Газорегуляторный пункт №1		Стадия	Лист	Листов
						Р	1	51
				Общие данные.		ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА (ОКОНЧАНИЕ)

Лист	Наименование	Примечание
29	Схема технологической сигнализации	
30	Схема электрическая принципиальная подключения	
	к газоанализатору СТМ-10	
31	Местный шкаф 30СХХ01. Схема электрическая питания	
32,33	Местный шкаф 30СХХ01. Общий вид.	
34...37	Местный шкаф 30СХХ01. Схема электрическая подключений к	
	рядам зажимов.	
38	Монтажная схема в части привода для ПЗК поз. 30ЕКГ27АА031.	
39	Монтажная схема в части привода МЭОФ поз. 30ЕКГ27АА801.	
40	Монтажная схема в части привода АРМАТЕК МО	
	поз. 30ЕКГ37АА001.	
41	Монтажная схема в части привода МЭОФ поз. 30ЕКГ27АА001.	
42	Монтажная схема в части привода МЭОФ поз. 30ЕКГ61АА001.	
43	Измерение давления газа $P_p \leq 2,5$ МПа, $t \leq 150^\circ\text{C}$.	
	Схема трубных соединений.	
44	Измерение давления газа отдельно стоящим манометром	
	показывающим $P_p \leq 2,5$ МПа, $t \leq 150^\circ\text{C}$. Схема трубных соединений	
45	Установка бобышки и штуцера на трубопроводе	
46	Установка преобразователя температуры на трубопроводе	
47	Подключение датчика давления (манометра) к импульсной линии	
48	Установка датчика горючих газов СТМ-10 на стойке	
49	Установка датчика горючих газов СТМ-10 на стене	
50	План размещения оборудования КИП и А	
51	План трассы	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

83205

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

1350.12.38А-30UEP-1109-AS

Лист

2

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
83205	<i>В. В. В. 13</i>	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1350.12.38A-30UEP-1109-AS

Лист

3

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора № СГК-1350 от 12.11.2012г. и задания на проектирование № 1350.12.38А-30UEP-1103-GF

2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями СО34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях».

4 При монтаже оборудования КИП и А в ГРП-1 необходимо обеспечить требования Федерального Закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5 При монтаже электроустановок, электрокабелей, электротехнических труб, проводов во взрывоопасных зонах ГРП-1 следует руководствоваться требованиями «Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 (ММСС СССР), а также требованиями главы 7.3 ПУЭ, остальными разделами ПУЭ, требованиями СН и П «Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приёмка в эксплуатацию».

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата									Лист
83205		01-03.04.13					1350.12.38А-30UEP-1109-AS				4
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			