Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, т				Общая масса, т
				Балки	Консоль	Кронштейн	Площадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Швеллер стальной горячекатаный с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97	С245 ГОСТ 27772-88	[10	1	0,13	0,014			0,144
		[12	2				0,04	0,04
	Итого:		3	0,13	0,014		0,04	0,184
Всего профиля:			4	0,13	0,014		0,04	0,184
Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	L 75x6	5	0,16		0,012	0,09	0,262
		L 70x4,5	6				0,009	0,009
		L 50x5	7				0,03	0,03
		L 25x3	8				0,002	0,002
	Итого:		9	0,16		0,012	0,131	0,303
Всего профиля:			10	0,16		0,012	0,131	0,303
горячекатаная Сталь листовая ГОСТ 19903-74	С235 ГОСТ 27772-88	t6	11			0,005	0,008	0,013
		t4	12				0,015	0,015
	Итого:		13			0,005	0,023	0,028
Всего профиля:			14			0,005	0,023	0,028
Сталь листовая ромбического рифления ГОСТ 19903-74	С235 ГОСТ 27772-88	t4	15				0,04	0,04
	Итого:		16				0,04	0,04
Всего профиля:			17				0,04	0,04

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

2377-3-КМ.СМ

Нижегородская обл., г. Саров, Варламовское шоссе, 31
ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" (ТЭЦ)

Разраб.	Николаева				
Пров.	Киселев				
Н. контр.	Куликов				

Ремонт с заменой элементов главного паропровода котла ТС-35 станц.№3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация металлопроката

ООО "НЦТД"

Копировал:

Формат А4