







Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
K1	"АДЛ" V821	Фильтр сетчатый с магнитной вставкой Ду200 Ру 16	2	165	с к-том отв. фланцев	K2	"АДЛ" V821	Фильтр сетчатый с магнитной вставкой Ду50 Ру 16	1	11	с к-том отв. фланцев
1	BROEN BALLOMAX КШТ 61.103.200	Кран шаровый фланцевый Ду200 Ру25	3	63.6	с к-том отв. фланцев	K3	"АДЛ" V821	Фильтр сетчатый с магнитной вставкой Ду32 Ру 16	1	6.8	с к-том отв. фланцев
2	BROEN BALLOMAX КШТ 61.103.125	Кран шаровый фланцевый Ду125 Ру25	1	26.3	с к-том отв. фланцев	17	BROEN V565-32	Кран шаровый фланцевый Ду32 Ру 16 полнопроходной	2	4.9	с к-том отв. фланцев
3	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.100	Кран шаровый фланцевый Ду100 Ру25	1	17.3	с к-том отв. фланцев	18	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.32	Кран шаровый фланцевый Ду32 Ру 16	1	4.9	с к-том отв. фланцев
4	BROEN V565-50	Кран шаровый фланцевый Ду50 Ру 16 полнопроходной	2	6.5	с к-том отв. фланцев	19	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.25	Кран шаровый фланцевый Ду25 Ру 16	1	3.4	с к-том отв. фланцев
5	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.80	Кран шаровый фланцевый Ду80 Ру25	4	13	с к-том отв. фланцев	20	BROEN BALLOREX 3935800-605009	Клапан балансировочный фланцевый Ду200 Ру25	1	70	с к-том отв. фланцев
6	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.25	Кран шаровый фланцевый Ду25 Ру25	2	3.4	с к-том отв. фланцев	21	"ADL"Прегради КПП 096-03 DN50x50	Клапан предохранительный Ду50x50 Ру40	1	22	с к-том отв. фланцев
7	BROEN BALLOMAX КШТ 64.103.20	Кран шаровый фланцевый Ду20 Ру25	2	2.7	с к-том отв. фланцев						
8	BROEN BALLOMAX КШТ 61.103.15	Кран шаровый фланцевый Ду15 Ру25	8	2.2	с к-том отв. фланцев						
9	BROEN BALLOREX 3935400-605005	Клапан балансировочный фланцевый Ду125 Ру25	1	25.9	с к-том отв. фланцев						
10	BROEN BALLOREX 3935100-605005	Клапан балансировочный фланцевый Ду100 Ру25	1	19.8	с к-том отв. фланцев						
11	BROEN BALLOREX 3615200-005005	Клапан балансировочный фланцевый Ду32 Ру25	1	7.3	с к-том отв. фланцев						
12	BROEN BALLOREX 3515200-005005	Клапан балансировочный фланцевый Ду25 Ру25	1	4.5	с к-том отв. фланцев						
13	BROEN BALLOMAX КШТ 61.102.015	Кран шаровый сварной Ду15 Ру40	4	1.8							
14	"WIKA" mun A 4550	Термометр (0-200) L=100мм	10								
15	"WIKA" Tun 232.50	Манометр с 3-х ходовым краном	18								

						2803/ЭИ-СТ-1,2,1а-0В			
						Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы ОАО "СП6 "ИЗОТОП" Ленинградская обл. Всеволожский район г.п. Кузьмолковский, ст. Капитолово			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад 1,2 (Лит.А) Аккумуляторная 1А (Лит.А2)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Г.Галуцкий			07.12		Р	6	
Глав.спец.		С.Голубев			07.12				
Разработал		А.Инюшкин			07.12				
Проверил		Т.Инюшкина			07.12				
Н. контроль		Л.Сафронина			07.12	Схема ИТП	 Электростандарт официальный дистрибьютор АБ "Москвабел"		