



Электрприборы, размещенные в щите ЩРН-9 (3)
Учены проектом 201-11-523-3М.
В гр.4 автомат заменить на ВА101-1/10-В ДЭК.

фаза гр.	B 1	B 2	C 3	A 4	B 5	C 6	A	B	C	ABC
P _н , кВт	0.05	0.05	0.05	0.6	-	-	0.6	0.1	0.05	0.75
I _н , А	0.233	0.233	0.233	2.7	-	-				115
P _р , кВт	0.05	0.05	0.05	0.6	-	-				0.75
I _р , А	0.233	0.233	0.233	2.7	-	-				115
ПОМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ	пожарная сигнализация	охранная сигнализация	охранна, периметра, выбегоподение	контроль доступа	резерв	резерв				

[illegible]