



Электроприборы, размещенные в щите ЩРН-9 (3)  
Учтены проектом 201-11-523-3М.  
В гр.4 автомат заменить на ВА101-1/10-В ДЭК.

фаза гр.	B 1	B 2	C 3	A 4	B 5	C 6	A	B	C	ABC
P <sub>н</sub> , кВт	0.05	0.05	0.05	0.6	-	-	0.6	0.1	0.05	0.75
I <sub>н</sub> , А	0.233	0.233	0.233	2.7	-	-				115
P <sub>р</sub> , кВт	0.05	0.05	0.05	0.6	-	-				0.75
I <sub>р</sub> , А	0.233	0.233	0.233	2.7	-	-				115
ПОМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ	пожарная сигнализация	охранная сигнализация	охрана периметра близлежащие	контроль доступа	резерв	резерв				
					резерв					

					<b>201-13-618-KД</b>
					<b>G. Саров. ОАО "СЭСК"</b>
<b>Изм.</b>	<b>Возв.</b>	<b>Подп.</b>	<b>Дата</b>		
<b>Разработчик:</b>			2019		
<b>Проверил:</b>				<b>ул. Димитрова, д.16</b>	<b>Статус</b>
<b>Нач. Времязн.</b>					<b>Лист Листов</b>
					<b>P 8 8</b>
				<b>Расчетная схема ЩСС.</b>	