


КИП и А.
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

- 1 Журнал контрольных кабелей АСУ ТП выполнен на основании схем кабельных соединений (см.компл. 1350.12.38.А-30УНА-1119-АС л.л.7...11).
- 2 Перед нарезкой кабелей их длины уточняются по месту с учетом фактического размещения приборов и оборудования
- 3 Кабели напряжением 24В, 36В прокладываются отдельно от кабелей напряжением 220В в отдельной трубе, на отдельных полках или отдельным пучком.
- 4 Схемы кабельных трасс см. рабочую документацию
- 5 Металлорукав для прокладки кабелей по месту см. рабочую документацию
- 6 Выполнить заземление металлорукавов и защитных труб заземляющими проводниками. Заземляющие проводники присоединить к существующему контуру защитного заземления или любой металлической конструкции, соединенной с существующим контуром защитного заземления данного помещения
- 7 Длины кабелей проставлены на основании данных, полученных от начальника ЦТАИ ТЭЦ Сарова Авдошина А.В.

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83362	 14.08.13	

						1350.12.38.А-30УНА-1122-АС			
						Объекты III очереди строительства ЗАО «СГК» (ТЭЦ)			
Изм.	Котуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Установка отключающей арматуры на вводе газопровода в котельный цех БВД	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Михеев				14.05.13		Р	1	3
ГИП	Гладилов				13.05.13				
Нач.отд.	Фомин				13.05.13				
Проверил	Швабинская				13.05.13				
Разработал	Куревина				13.05.13	КИП и А. Журнал контрольных кабелей	 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		

ИНВ. № ПОДЛ.	83362
ПОДПИСЬ И ДАТА	14.05.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Марка кабеля монт. Тип кабеля: U кВ жильность*сечение, мм2	Марка оборудова- ния Наим. помещения Наим. оборудова- ния	Координаты			Марка оборудова- ния Наим. помещения Наим. оборудова- ния	Координаты			Длина м	ТРАССИРОВКА трасса / полка	Примечание
				X	Y	Z		X	Y	Z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0341	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БВД Поз. 30ННГ01АА001	30ННГ01АА001 2500 ВВГнг(А)-LS; 0,66 5x2.5(1p)	30ННГ01АА001 Соединительная коробка привода	(p) 4"-5"	(o) 6"	Отм. +18,5	Сборка задвижек к/а №6 шкаф 5	(p) Г-Д	(o) 5-6	Отм. +8,00	50		220 В
8.0342	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БВД Поз. 30ННГ01АА001	30ННГ01АА001 2501 КВВГнг(А)-LS; 0,66 7x1.5(2p)	30ННГ01АА001 Соединительная коробка привода	(p) 4"-5"	(o) 6"	Отм. +18,5	Сборка задвижек к/а №6 шкаф 5	(p) Г-Д	(o) 5-6	Отм. +8,00	50		220 В
8.0343	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БВД Поз.30ННГ01АА001	30ННГ01АА001 2502 КВВГнг(А)-LS; 0,66 10x1.5(1p)	Пульт 7а (к/а№6)	(p) Б-В	(o) 13	Отм. +8,6	Сборка задвижек к/а №6 шкаф 5	(p) Г-Д	(o) 5-6	Отм. +8,00	60		220 В
8.0344													

Изм.	Копуч	Лист	Недок	Подп.	Дата	1350.12.38.А-30УНА-1122-AS	Лист 2
------	-------	------	-------	-------	------	----------------------------	-----------

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка кабеля	Число жил и сечение мм ²	Напряжение кВ	Длина кабеля, м	Примечание
ВВГнг(А)-LS	5х2,5	0,66	50	
КВВГнг(А)-LS	7х1,5	0,66	50	
КВВГнг(А)-LS	10х1,5	0,66	60	

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83362	<i>04.11.05.13</i>	

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

1350.12.38.A-30УНА-1122-AS