

инв. №08-02168

7

**Опросный лист №2 для выбора
расходомера РС-СПА- М (модификация РС-СПА-1.3.20.50)
Точка контроля -03АТР031F01**

Предприятие:			Дата:		
Адрес:					
Телефон:			Контакт:		
1	Измеряемая среда		Воздух		
2	Расход	нм ³ /ч	Мин. 20	Норм. 220	Макс. 320
3	Давление (избыточное)	МПа	Мин. 0,015	Норм.	Макс. 0,6
4	Допустимая потеря давления	МПа	Мин. 0,001	Норм. 0,002	Макс. 0,003
5	Температура измеряемой среды	°С	Мин. 20	Норм. 40	Макс. 50
6	Плотность измеряемой среды	кг/м ³	(при нормальных условиях) 1,20		
7	Какой расход физический или нормальный?		нормальный		
8	Диаметр трубопровода		89 x 5 мм		
9	Требуется ли приведение прибора к нормальным условиям?		не требуется		
10	Требуется ли приведение прибора к массе?		нет		
11	Соединение		фланцевое		
12	Тип фланца по стандарту		Фланец 2-50-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80		
13	Взрывобезопасность		нет		
14	Температура окружающей среды	°С	Мин. 15	Макс. 30	
15	Форма выходного сигнала		4...20 мА		
16	Класс точности		1,5%		
17	Цена младшего разряда		-		
18	Количество приборов		1		

Составил Н.А.ЕршоваСогласовал А.С.Недоурова