

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
LIST OF DOCUMENTS

Номер строки Формат	Обозначение	Наименование	Количество листов	Номер строки	Примечание
Line Nr	Format	Description	Number of sheets	Page No	Note
1	A3	33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005-01	1	1	
2		List of documents			
3	A2	33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005-02	1	2	
4		Cabinet 12LXV11GH001. General view			
5	A4x4	33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005-03	1	3	
6		Схема электрическая полная			
7		Cabinet 12LXV11GH001			
8		Electric complete circuit			
9	A3	33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005-04	1	4	
10		соединенный рядов жожимов			
11		Cabinet 12LXV11GH001. Electric circuit			
12		of connections of terminal rows			

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами РФ.
2 Данное задание рассматривать совместно с техническими требованиями 13.BU.1 0.0.AP.TT.PR028:
 - Щитовые устройства по влиянию на безопасность АЭС относятся к классу "3" и имеют классификационное обозначение "ЗНУ" в соответствии с ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97)
- "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".
 - Категория сейсмостойкости I по ПНАЭ Г-5-006-87 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций".
 - Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97(ОПБ-88/97)
 - Категория обеспечения качества в соответствии с ПОКАС(О)
 - Категория качества
 - Классификационное обозначение
 - Защита
 - Тип атмосферы

ЗНУ/К3
IP43
TV3/III
- GENERAL GUIDELINES
- 1 Working drawings has been developed according to norms, rules and standards of RF.
2 This assignment must be considered jointly with technical requirements 13.BU.1 0.0.AP.TT.PR028:
 - Panel devices with respect to it's effect on NPP safety are related to class "3" and has classification designation "3NC" in compliance with PNAE G-01-011-97(OPB-88/97)
- "General provisions for ensuring the NPPs safety".
 - Seismic category is I as per PNAE G-5-006-87 "Codes of designing aseismic NPPs".
 - Safety class as per PNAE G-01-011-97(OPB-88/97)
 - Quality assurance category as per QAP(O)
 - Quality category
 - Classification designation
 - Protection degree
 - Type of atmosphere

3NC/K3
IP43
TV3/III

Изм	Исх.	Лист	N yok.	Дата
Chg.	N	part	Sheet	of doc.

File: 33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005_001=b0

Orig.arch. Nr.	Date	Replace arch. Nr.
8100	05.02.2014	

При переписке в ссылке на документ (лист документа) следует указывать его обозначение, приведенное в основной надписи

In correspondence referring to the document (sheet of the document) it is necessary to specify its designation, given in the basic inscription

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО "Атомэнергoproект"

This drawing is not to be reproduced or transferred to other organizations or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"

33.BU.1 ZE.UV.AP.TZN.RDR005-01

АЭС "БУШЕР" БЛОК 1
NUCLEAR POWER PLANT "BUSHER" UNIT 1

Здание ЭТУ и АСУ ТП нормальной эксплуатации
Задание заводу на шкаф 12LXV11GH001

Building of electric devices and APCs normal operation
Assignment to the factory for cabinet 12LXV11GH001

Общие данные
General data

JSJC
"Atomenergoproekt"
Moscow 2014

Страница

Лист

Листов

Stage

Sheet

Sheets

RDR

1

4

Формат A3