

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
LIST OF DOCUMENTS

Номер строки Формат	Обозначение	Наименование	Количество листов	Номер строки	Примечание
Line Nr	Format	Description	Number of sheets	Page No	Note
1	A3	33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR004-01	1	1	
2					
3	A2	33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR004-02	Шкаф 11LXV12GN001. Общий вид	1	2
4			Шкаф 11LXV12GN001. General view		
5	A4x4	33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR004-03	Шкаф 11LXV12GN001	1	3
6			Схема электрическая полная		
7			Сabinet 11LXV12GN001		
8			Electric complete circuit		
9	A3	33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR004-04	Шкаф 11LXV12GN001. Схема электрическая	1	4
10			соединенный рядов жожимов		
11			Cabinet 11LXV12GN001. Electric circuit		
12			of connections of terminal rows		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами РФ.
2 Данное задание рассматривать совместно с техническими требованиями 13.BU.1 0.0.AP.TT.PR028:
 - Штатные устройства по влиянию на безопасность АЭС относятся к классу "3" и имеют классификационное обозначение "ЗНУ" в соответствии с ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97)
- "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".
 - Категория сейсмостойкости I по ПНАЭ Г-5-006-87 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций".
 - Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97(ОПБ-88/97)
 - Категория обеспечения качества в соответствии с ПОКАС(О)
 - Категория качества
 - Классификационное обозначение
 - Защита
 - Тип атмосферы
- 3НУ/К3
IP43
TV3/III
- GENERAL GUIDELINES
- 1 Working drawings has been developed according to norms, rules and standards of RF.
2 This assignment must be considered jointly with technical requirements 13.BU.1 0.0.AP.TT.PR028:
 - Panel devices with respect to it's effect on NPP safety are related to class "3" and has classification designation "3NC" in compliance with PNAE G-01-011-97(OPB-88/97)
- "General provisions for ensuring the NPPs safety".
 - Seismic category is I as per PNAE G-5-006-87 "Codes of designing aseismic NPPs".
 - Safety class as per PNAE G-01-011-97(OPB-88/97)
 - Quality assurance category as per QAP(O)
 - Quality category
 - Classification designation
 - Protection degree
 - Type of atmosphere
- 3
QA3
K3
3NC/K3
IP43
TV3/III

Orig.arch. Nr.	Date	Replace arch. Nr.
8101	05.02.2014	

При переписке в ссылке на документ (лист документа) следует указывать его обозначение, приведенное в основной надписи

In correspondence referring to the document (sheet of the document) it is necessary to specify its designation, given in the basic inscription

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО "Атомэнергoproект"

This drawing is not to be reproduced or transferred to other organizations or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"

33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR001-01

АЭС "БУШЕР" БЛОК 1
NUCLEAR POWER PLANT "BUSHER" UNIT 1

Здание системы аварийной питательной воды и РВУ

Здание системы аварийной питательной воды и РВУ

Emergency feedwater system building and ECR

Assignment to the factory for cabinet 11LXV12GN001

Страница

Лист

Листов

Stage

Sheet

Sheets

RDR

1

4

Общие данные
General data

JSC "Atomenergoproekt"

Moscow 2014

Изм./	Лист	N	Дато	
Chg. N	Sheet	Number	Date	
of doc.				

File: 33.BU.1 ZX.UV.AP.TZN.RDR001_001=b0

Формат A3