

**Открытое акционерное общество
«Дирекция единого заказа оборудования
для АЭС»
(ОАО «ДЕЗ»)**

ул. Б.Полянка, д.25, стр.1, Москва, 119180
Тел. (499) 949-27-27
Факс (499) 949-27-44
Эл.почта: dez@atomenergoprom.ru

08.05.2014 № 253/13/48-Вч

О разъяснении положений документации по
запросу предложений (закупка на
<http://zakupki.rosatom.ru> № 140415/0720/008)

Участникам открытого запроса
предложений в электронной
форме на право заключения
договора на изготовление и
поставку деталей уплотнения
главного разъема для
энергблока № 2
Ленинградской АЭС-2

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «ДЕЗ» являющееся организатором открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку деталей уплотнения главного разъема для энергблока № 2 Ленинградской АЭС-2, в соответствии с информацией полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос 1:

В пункте 17 раздела 5 конкурсной документации в перечне обязательных документов, указано:

- «гарантийное письмо от завода изготовителя реакторной установки в адрес участника в свободной форме, содержащее согласие на проведение испытаний оборудования, являющегося предметом закупки в соответствии с приложением № 1 «Спецификации» к части 2 Тома 1 « Проект договора», предусмотренных правилами и нормами в области использования атомной энергии (в т.ч. гидравлических испытаний оборудования в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89) без изменения цены оборудования по предложению участника.

Получить гарантийное письмо не представляется возможным, т.к. на официальный запрос в адрес завода – изготовителя реакторной установки – ОАО «Ижорские заводы», был получен официальный отказ в проведении гидравлических испытаний деталей главного уплотнения на штатном корпусе реактора энергблока № 2 Ленинградской АЭС.

Просим исключить гарантийное письмо от завода – изготовителя реакторной установки из перечня документов, входящих в состав заявки, а также продлить сроки подачи предложений.

Ответ 1:

Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений продлен до «19» мая 2014г.

В соответствии с классификацией деталей уплотнения главного разъема реактора ЛАЭС-2, установленной техническим проектом (группа А по ПНАЭ Г-7-008-89), и требованиями раздела 5 ПНАЭ Г-7-008-89, данное оборудование должно подвергаться гидравлическим испытаниям после изготовления, после монтажа и в процессе эксплуатации.

Согласно письму Ростехнадзора от 17.10.2012 №05-03-11/2450, детали уплотнения главного разъема реактора должны подвергаться при изготовлении гидравлическим испытаниям согласно п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 ПНАЭ Г-7-008-89, т.е. до монтажа в составе укрупненных сборочных единиц или изделий.

Для проведения гидроиспытаний вышеуказанных деталей уплотнения может быть использован любой корпус реактора, имеющий фланец, аналогичный реактору ВВЭР-1200 или ВВЭР-1000, изготавливаемый или имеющийся в наличии на любых заводах-изготовителях оборудования реакторных установок.

В соответствии с п. 12.2.1 а), ж) ЕОСЗ заказчик установил в закупочной документации требование к продукции (необходимость проведения гидроиспытаний), а также требование по предоставлению в составе заявки подтверждающего указанное требование документа (гарантийного письма).

Заместитель генерального директора



М.И. Плужников