


Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Материал	Масса, кг	Прим.
1	по конструкции чертежу	Отвод фрезерованный	1	15 ГС 734-SP-SS-2001	444,7	444,7

1. Среды: вода
2. Рабочие параметры:  $P_p = 18,4 \text{ МПа}$  ( $185 \text{ кг/см}^2$ ),  $t = 215^\circ\text{C}$
3. Категория трубопровода 1.4 по ПБ 10-573-03 Госгортехнадзора России
4. Изготовление и маркировка по ТУ ОСТ 24.25.60-89
5. Монтажный чертёж № 02-2231 лист 2



02-2231		РЕКОНСТРУКЦИЯ	
ТЭЦ заказа 0401		Стандарт	Лист
Трубопроводы фрезерованные к/ч ст. 15 ГС		Р	5
Лист 5		ТЭЦ ОР 4 П	

