

				1																					
				Позиция	Наименование и технические характеристики			Тип, марка, обозначение документа опросного листа			Код оборудования, изделия, материала (артикул)			Завод изготовитель, поставщик			Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание					
				1	2			3			4			5			6	7	8	9					
				1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой и защитным покровом из стальной ленты, Уном.=1 кВ			АВБбШв-0,66-5х16									м	54							
								ГОСТ 16442-80																	
				2	Муфта концевая термоусаживаемая U до 1 кВ для внутренней заделки для 5-ти жильного бронированного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 16 и 25 мм <sup>2</sup>			1П5КВТпБ-1М						"Термофит"			шт	2							
														з.С-Петербург											
				3	Лента сигнальная предупредительная Н=150 мм с логотипом "Осторожно. Кабель", 100м x 150мм			ЛСЭ 150									ролик	1							
				4	Наконечник для оконцевания алюминиевых проводов 25 мм <sup>2</sup>			ТА16-8-5,4									шт	5							
				5	Ограничитель на монтажную 35 мм DIN-рейку						УХД10			ИЭК			шт	2		www.iek.ru					
				6	Пластина стальная размером 530х310х2												шт	1							
				7	Труба стальная водо/газопроводная, L=2580 мм			Дн/Ду=89/80, ГОСТ 3262-75									шт	1							
				8	Труба стальная водо/газопроводная, L=2050 мм			Дн/Ду=57/50, ГОСТ 3262-75									шт	2							
				9	Щит ввода и учёта электроэнергии, размером 520х300х160, IP54, RAL 7032, навесной, с сальниками, с замком, с окном			ЩРЧН-3/12-IP54						DEKraft			к-т	1		<b>ВУЩ-1-4</b>					
				10	Выключатель автоматический 3п, 25 А, хар-ка С, -40...+50 гр. С, IP20			ВА47-100			MVA40-3-025-С			ИЭК			шт	1		www.iek.ru					
				11	Счётчик электрический трехфазный 3х230/400 В, 3х5(60) А, класс точности - 1.0/2.0			Меркурий 233 ART-01 ORL						ОАО "ННПО имени М.В.Фрунзе"			шт	1							
				12	Заглушка под пустые модули (на 12 модулей)									ИЭК			шт	1		www.iek.ru					
				13	Выключатель автоматический 3п, 32 А, хар-ка D, -40...+50 гр. С, IP20			ВА47-100			MVA40-3-032-D			ИЭК			шт	1		www.iek.ru					
																		201-14-661.2-ЭС.С							
																		Г. Саров. ОАО "СЭСК"							
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Низковольтная сеть ТП-227					Стадия	Лист	Листов
												Разраб.	Минеев				09.14.2						Р		
												ГИП		Лесняк				Спецификация							
												Нач. службы		Жижинов											