

Опросный лист для заказа №497325-01-ЭП.ОЛ

для заказа выкатного элемента КРУ серии К-IIIУ, К-VIУ с вакуумным выключателем ВВ/TEL

1. Вакуумный выключатель:

ВВ/TEL

- 10 - 31.5 /

400

У2

шт.

Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ

Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА

630

У2

4

шт.

800

У2

шт.

1000

У2

шт.

1600

У2

шт.

Номинальный ток, А

Всего

4

шт.

2. Для модернизации шкафа типа :

(выбрать из списка или указать другое)

К-III 5/2

КРУ2-10, К-XII, К-XIII, К-XXVI, К-37

3. Тип заменяемого выключателя :

(выбрать из списка или указать другое)

ВМГ-133-2

ВМПП-10, ВМП-10К,

ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133

4. Тип привода :

(выбрать из списка или указать другое)

ПС-10

ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ

ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА

ПЭВ-11, ППМ-10,
встроенный привод**5. Тип применяемого Блока Управления:**

БУ/TEL-100/220-12-03А

ВР/TEL-220-02А + ВУ/TEL-220-05А; БУ/TEL-12А (01, 02, 03)

6. Разъемы вспомогательных цепей :☐ - 2РТТ☐ - СШР☒ - другое 1 жгут HAN42 (Harting)**7. Место установки Блока Управления :**☒ - На фасаде ВЭ☐ - В релейном отсеке КРУ☐ - другое место**8. Механизм доводки ³⁾ :**☐ с червячным редуктором☐ со стопором☒ количество рычагов - 1**9. Подключение трансформатора собственных нужд ⁵⁾**☐ - до выключателя ввода☐ - на сборные шины⁵⁾ заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока**10. Род оперативного тока :**☐ - переменный☒ - постоянный☐ - выпрямленный**Источник выпрямленного оперативного тока :**☐ - БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)☐ - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)☐ - БПТ + БПНФильтры Ф/TEL-220-02 - _____ шт. ^{б)}^{б)} количество фильтров выбирается равным количеству БПТ на распределительном пункте☒ - другой**Станционная аккумуляторная батарея****11. Напряжение оперативного питания :**☐ - = 110 В☐ - ~ 100 В☒ - = 220 В☐ - ~ 127 В☐ - другое _____☐ - ~ 220 В**12. Источник независимого питания ⁷⁾ :**☐ - оперативный ток☒ - напряжением в соответствии с п. 11☐ - напряжением другой величины: _____ В☐ предварительно заряженный конденсатор емкостью:☐ - в цепи электромагнита отключения _____ мкФ☐ - в цепи расцепителя независимого питания _____ мкФ☐ - другой⁷⁾ заполняется при его наличии

Опросный лист для заказа №497325-01-ЭП.ОЛ
для заказа выкатного элемента КРУ серии К-IIIУ, К-VIУ с вакуумным выключателем ВВ/TEL

13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)☒ - Да (в отдельном шкафу ШОПНД у эл. двигателя)☐ - Нет**14. Сведения о доставке :**☒ - доставка Поставщика☐ - самовывоз**15. Сведения о монтаже :**☐ - монтаж «под ключ»☐ - Монтаж _____ присоединений Поставщиком☒ - монтаж Заказчика**16. Дополнительные требования :**

1 Использовать существующие кнопки управления («вкл», «откл»), установленные на фасаде релейных отсеков ячеек КРУ.

2 В комплекте поставки должен быть ЗИП из 4 блоков управления типа БУ/TEL-100/220-12-03А и 2 блоков механического включения.

3 Предусмотреть 1 жгут проводов для подключения цепей управления ВВ через разъем HAN42 к существующему клеммнику «гребенки»

4 Схема управления и защиты ВВ/TEL должна быть на базе БМРЗ-КЛ

Опросный лист для заказа №497325-01-ЭП.ОЛ

для заказа выкатного элемента КРУ серии К-IIIУ, К-VIУ с вакуумным выключателем ВВ/TEL

