Разрешение		П1204.РП-0	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»	
59-12				
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1		П1204.РП-0-ТХ		
	1	Лист заменить. Внесено изменение в прилагаемые документы. Добавлен опросный лист на передвижной (переносной) насос.	4	
	2	Лист заменить. 1. Дополнена экспликация оборудования - поз. НП; 2. Аннулировано быстроразъемное соединение и кран Ду80 на дренажном трубопроводе узла учета поз. Х2; поскольку дренажный патрубок с арматурой включен в комплектацию оборудования узла учета.	4	
1		П1204.РП-0-ТХ.ОЛ7		
		Лист заменить. Откорректирована нумерация позиций шаровых кранов DN32	4	
1		П1204.РП-0-ТХ.ОЛ9		
		Лист новый	4	
1		П1204.РП-0-ТХ.С		
	2, 3, 4	Листы заменить. 1. Добавлен насос передвижной НП. 2. Откорректировано количество быстроразъемных соединений, шлангов исходя из опросных листов.	4	
1		П1204.РП-0-ТХ.ВТ.С		
	31	Лист заменить. Добавлено быстроразъемное соединение	4	

Утв.				ООО «Петропроект»	Лист	Листов
ГИП	Коробов		11.12			
Составил	Ларин		11.12			
Изм. внес	Ларин		11.12			