

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u> <u>Equipment</u>							
	Контроллер двухпроводной линии связи Double-line controller	"С2000-КДЛ"		ЗАО НВП "Болид"	шт. pcs	1		
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Smoke-sensitive detector address - analog	ДИП-34А-01-02		"	шт. pcs	22		
	Извещатель пожарный ручной адресный Manual pull station	ИПР-513-ЗАМ		"	шт. pcs	3		
	Адресный сигнально-пусковой блок Block alarm and starting address	"С2000-СП2" исп.2		"	шт. pcs	1		
	Блок разветвительно-изолирующий Block branching - insulant	БРИЗ		"	шт. pcs	2		
	Источник вторичного эл.питания резервированный Backup secondary power source	РИП-12 исп.02		"	шт. pcs	1		
	Аккумуляторная батарея U = 12В, емк.7 АхЧ Electric battery U=12V, capacity 7 АхЧ	DELTA DTM1207		"	шт. pcs	1		
	Устройство коммутационное Commutation switch	"УК-ВК/03"		"	шт. pcs	1		
	Оповещатель пожарный звуковой Fire alarms sounder	"Маяк-12-3М"		ООО "Электротехника и Автоматика"	шт. pcs	10		
	Оповещатель световой табло "Выход" Light alarm (display panel "Exit")	"Молния-12"		ООО "Элтехсервис"	шт. pcs	3		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55859с/о


Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1087

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially reprinted, copied
and distributed
without permission of
JSC NIAEP

с/о 55859

258-13-0014.1-ПС.С			
АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP PIONERING BASE			
Административный корпус с медпунктом. Пожарная сигнализация. Office building with medical station. Fire alarm system	Стадия	Лист	Листов
	Phase	Sheet	Sheets
	W	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов Specification of equipment, items and materials	 JSC "Institut "Orgenergostroy"		

Size A3

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кабели и провода</u> <u>Cables and wiring</u>							
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1x2x0.75			м /m	230		
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1x2x0.5			м /m	90		
	Кабель / Cable	ВВГнг(А)-FRLS-1x4			м /m	50		
	Провод / Wire	МГ-4			м /m	3		
	<u>Материалы</u> <u>Materials</u>							
	Коробка коммутационная / Junction box	JB-720			шт. pcs	1		
	Кабель-канал / Cable duct	32x16		Legrand	м /m	90		
	Трубка гофрированная, d=32мм / Corrugated tube d=32mm	D32			м /m	190		
	Держатель (клипса) для трубы Дн=32 мм, 100шт / Clamp for piping, OD=32mm, 100 pcs	CF32 OG			упак/ packing	7		
	Монтажное устройство для крепления пожарных извещателей в подвесные потолки / Mounting device for mounting of fire annunciators into counterceiling	МК-2			шт. pcs	22		
	Металлконструкции / metal goods				кг / kg	1		
	Коробка соединительная / Junction box	КС-4			шт. pcs	11		
	Модуль подключения нагрузки / Load lead module	МПН			шт. pcs	9		
	Панель заземления горизонтальная 19" / 19" horizontal grounding panel	ПЗ-19-80А			шт. pcs	1		

Orig. arch. Nr.	14-1087
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 5585 9410

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.1-ПС.С

Лист
Sheet
2