

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u> <u>Equipment</u>				шт. pcs			
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный Fire Alarm Control Unit	"С2000-4"		ЗАО НВП "Болид"	шт. pcs	1		
	Извещатель пожарный дымовой Smoke-sensitive detector	ИП-212-3СУ		"	шт. pcs	23		
	Извещатель пожарный ручной Manual pull station	ИПР-3СУМ		"	шт. pcs	6		
	Оповещатель пожарный звуковой Fire alarms sounder	"Маяк-12-3М"		ООО "Электротехника и Автоматика"	шт. pcs	8		
	Оповещатель световой табло "Выход" Light alarm	"Молния-12"		ООО "Элтехсервис"	шт. pcs	5		
	Устройство коммутационное Commutation switch	"УК-ВК/03"		ЗАО НВП "Болид"	шт. pcs	1		
	Источник вторичного эл.питания резервированный Redundant power source	РИП-12 исп.02		"	шт. pcs	1		
	Аккумуляторная батарея U = 12В, емк.7 АхЧ Storage battery U = 12В, емк.7 АхЧ	DELTA DTM1207		"	шт. pcs	1		
	<u>Кабели и провода</u> <u>Cables and wiring</u>							
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0.5		"Спецкабель"	м/ m	290		
	Кабель / Cable	ВВГнг 1х4			м/ m	10		
	Провод / Wire	МГ-4			м/ m	3		

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5587546


Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr	14-1106

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pa	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж  
не подлежит размножению  
или передаче другим  
организациям и лицам  
без согласия  
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully  
or partially reprinted, copied  
and distributed  
without permission of  
JSC NIAEP

0/0 55815

258-13-0014.2-ПС.С			
АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP PIONERING BASE			
Столовая на 60 посадочных мест. Пожарная сигнализация  Canteen Canteen on 60 persons. Fire alarm system	Стадия	Лист	Листов
	Phase	Sheet	Sheets
	W	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов  Specification of equipment, items and materials	 JSC "Institut "Orgenergostroy"		

Orig. arch. Nr	14-1106
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Материалы</u> <u>Materials</u>							
	Коробка соединительная / Junction box	KC-4			шт. pcs	24		
	Коробка коммутационная / Junction box	JB-720			шт. pcs	1		
	Трубка гофрированная, d=32мм / Corrugated tube d=20mm	D32		Recordvinil	м/ m	220		
	Держатель (клипса) для трубы Дн=32 мм, 100шт / Clamp for piping, OD=32mm, 100 pcs	CF32 OG			уп / packing	8		
	Кабель-канал / Cable duct	20x12,5		Фирма "Legrand"	м/ m	35		
	Металлконструкции / metal goods				кг / kg	1		
	Резистор / resistor	C2-33 H-0.5-0.75 кОм ±5%			шт. pcs	23		
	Панель заземления горизонтальная 19" / 19" horizontal grounding panel	ПЗ-19-80A			шт. pcs	1		
	Монтажное устройство для крепления пожарных извещателей в подвесные потолки / Mounting device for mounting of fire annunciators into counterceiling	МК-2			шт. pcs	17		

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5587540

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ПС.С				Лист
				Sheet
				2