

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u> <u>Equipment</u>							
	Контроллер двухпроводной линии связи Double-line controller	"С2000-КДЛ"		ЗАО НВП "Болид"	шт. pcs	1		
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Smoke-sensitive detector address - analog	ДИП-34А-01-02		"	шт. pcs	10		
	Извещатель пожарный ручной адресный Manual pull station	ИПР-513-3АМ		"	шт. pcs	4		
	Адресный сигнально-пусковой блок Block alarm and starting address	"С2000-СП2" исп.2		"	шт. pcs	1		
	Блок разветвительно-изолирующий Block branching - insulant	БРИЗ		"	шт. pcs	2		
	Источник вторичного эл.питания резервированный Backup secondary power source	РИП-12 исп.02		"	шт. pcs	1		
	Аккумуляторная батарея U = 12В, емк.7 АхЧ Electric battery U=12V, capacity 7 АхЧ	DELTA DTM1207		"	шт. pcs	1		
	Устройство коммутационное Commutation switch	"УК-ВК/03"		"	шт. pcs	1		
	Оповещатель пожарный звуковой Fire alarms sounder	"Маяк-12-3М"		ООО "Электротехника и Автоматика"	шт. pcs	8		
	Оповещатель световой табло "Выход" Light alarm (display panel "Exit"),	"Молния-12"		ООО "Элтехсервис"	шт. pcs	4		
	<u>Кабели и провода</u> <u>Cables and wiring</u>							
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0.5		"Спецкабель"	м / m	150		
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0.75		"Спецкабель"	м / m	160		
	Провод / Wire	ВВГнг(А)-FRLS-1х4			м / m	7		
	Кабель / Cable	МГ-4			м / m	3		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 5590540

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr	14-1140

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially reprinted, copied
and distributed
without permission of
JSC NIAEP

с/о 55905

258-13-014.3.2-ПС.С

АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА
ROOPPUR NPP PIONERING BASE

Бытовое здание на 100 чел .
Пожарная сигнализация

Accommodation module with a
capacity of 100. Fire alarm system

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Specification of equipment, items
and materials

Стадия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	2



JSC "Institut
"Orgenergostroy"

Size A3

Orig. arch. Nr.	Replace arch. Nr.
14-1140	09.2014

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Материалы</u> Materials							
	Коробка соединительная / Junction box	KC-4			шт. pcs	12		
	Коробка коммутационная / Junction box	JB-720			шт. pcs	1		
	Трубка гофрированная, d=32мм / Corrugated tube d=32mm	D32		Recordvinil	м / m	230		
	Держатель (клипса) для трубы Дн=32 мм, 100шт / Clamp for piping, OD=32mm, 100 pcs	CF32 OG			уп / packing	10		
	Кабель-канал / Cable duct	20x12,5		Фирма "Legrand"	м / m	20		
	Модуль подключения нагрузки / Load lead module	МПН			шт. pcs	10		
	Панель заземления горизонтальная 19" / 19" horizontal grounding panel	ПЗ-19-80А			шт. pcs	1		
	Металлконструкции / metal goods				кг / kg	1		
	Монтажное устройство для крепления пожарных извещателей в подвесные потолки / Mounting device for mounting of fire annunciators into counterceiling	МК-2			шт. pcs	10		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 559054/2

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-014.3.2-ПС.С

Лист
Sheet
2