

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Коли- чество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u> <u>Equipment</u>							
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный Fire Alarm Control Unit	"С2000-4"		ЗАО НВП "Болид"	шт. pcs	1		
	Извещатель пожарный ручной Manual pull station	ИПР-3СУМ			шт. pcs	2		
	Оповещатель пожарный звуковой Fire alarms sounder	"Маяк-24-3М"		ООО "Электротехника и Автоматика", г. Омск	шт. pcs	9		
	Устройство коммутационное Commutation switch	"УК-ВК/05"		ЗАО НВП "Болид", г. Королев, Моск.обл.	шт. pcs	1		
	Корпус металлический 400x600x150 metal case 400x600x150	ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3		IEK	шт. pcs	1		
	Источник вторичного эл.питания резервированный Backup secondary power source	РИП-24 исп.01		ЗАО НВП "Болид", г. Королев, Моск.обл.	шт. pcs	1		
	Аккумуляторная батарея U = 12В, емк.7 АхЧ Electric battery U=12V, capacity 7 АхЧ	DELTA DTM1207		ЗАО НВП "Болид", г. Королев, Моск.обл.	шт. pcs	2		
	Извещатель пожарный тепловой многоточечный в составе:/heat multiple-point heat detector, including	ИП 102 2x2						
	- блок сопряжения/interface block	БС (МЕКЮ.4 68353.012)		АРМО-системы г.Тверь	шт. pcs	3		
	- коробка коммутационная конечная/junction switch box	КК-02 (МЕКЮ.305339.016-02)		"	шт. pcs	3		
	- устройство контроля конечное / terminal terminal device	УКК (МЕКЮ.305339.021)		"	шт. pcs	3		
	- монтажные кольца, кронштейн-натяжитель / installer ring,idler bracket	(МЕКЮ.301568.002)		"	шт. pcs	6		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 5594540

Orig. arch. Nr.	14-1193
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially reprinted, copied
and distributed
without permission of
JSC NIAEP

258-13-014.10-ПС.С

АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА
ROOPPUR NPP PIONERING BASE

Закрытый склад (1-й корпус).
Пожарная сигнализация

Indoor storage (1 unit).
Fire alarm system

Спецификация оборудования, изделий и
материалов
Specification of equipment, items
and materials

Стадия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	2



JSC "Institut
"Orgenergostroy"

Size A3

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr	14-1193

Позиция / Position	Наименование и техническая характеристика / Name and technical characteristics	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, model, designation of the document, configuration data sheet	Код оборудования, изделия, материала / Code of an equipment, code of a product, code of material	Завод - изготовитель / The manufacturer	Единица измерения / Unit of measurement	Количество / Number	Масса единицы, кг / Unit weight, kg	Примечания / Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- датчик пожарный термоэлектрический / thermoelectric fire sensor	ДПТ (МЕКЮ.686171.001)		"	м/ m	180		
	- проволока оцинкованная / zinc-coated wire	d=1.2			м/ m	250		
	<u>Кабели и провода</u> <u>Cables and wiring</u>							
	Кабель / Cable	КПСЭнг(А)-FRLS-1x2x0.5		"Спецкабель", г. Москва	м/ m	270		
	Кабель / Cable	ВВГнг(А)-FRLS-1x4			м/ m	60		
	Провод / Wire	МГ-4			м/ m	3		
	<u>Материалы</u> <u>Materials</u>							
	Коробка соединительная / Junction box	КС-4			шт. pcs	11		
	Коробка коммутационная / Junction box	JB-720			шт. pcs	1		
	Металлорукав / metal hose	РЗ-ЦХ-20			м/ m	200		
	Коробка "Пlexo" / box "Plexo"	092136			шт. pcs	11		
	Клеммная колодка на 4 клеммы / terminal strip for 4 terminals	31210			шт. pcs	22		
	Металлконструкции / metal goods				кг / kg	1		
	Резистор / resistor	С2-33 Н-0.5-0.75 кОм ±5%			шт. pcs	2		
	Панель заземления горизонтальная 19" / 19" horizontal grounding panel	ПЗ-19-80А			шт. pcs	1		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55 945 40

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-014.10-ПС.С

Лист
Sheet
2