

**Дополнительные обязательные (технические) требования к ИТТ на проектирование, изготовление и поставку передвижной дизель-генераторной установки мощностью 2 МВт для АС(ПДГУ АС)  
(№ 50675 С/О)**

1. Исключить из раздела 2 «Нормативные ссылки» ППБ 01-003, ППБАС-95 в связи с вводом в действие Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и дополнить раздел 2 документом – Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Дополнить раздел 5 «Состав, конструкция и основные технические характеристики ПДГУ АС» пунктом 5.9.

Конструкция ПДГУ должна обеспечивать взаимозаменяемость с ПДГУ, установленными на блоках 1,2 Ростовской АЭС.

3. Дополнить раздел 11 пунктом 11.7:

П. 11.7 В обязательном порядке в ТУ(ТЗ) должны быть включены:

- ведомость запасных частей и инструментов, согласно которой обеспечивается работоспособность оборудования ПДГУ и транспортной платформы в течение гарантийного срока службы (проведение технического обслуживания и ремонта).  
Объем ЗИП должен обеспечивать гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию.

**Главный инженер**

**Д.В. Шкитилев**

**Главный инженер БКП-3**

**В.Р. Чайкин**

**Начальника отдела 1 БКП-3**

**В.С. Фирсова**

**Главный специалист БКП-3/1**

**М.Г. Челышева**

**Начальник группы отдела 1 БКП-3**

**Л.А. Казанцева**