

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

« 21 » 04 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /36

на капитальный ремонт Ступеней и цветников стилобата зд.160 Г-3
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 45555 Здравпункт
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Выщербление верхнего слоя бетонного покрытия ступеней стилобата зд.160 Г-3.	1. Демонтаж металлических конструкций ограждения. 2. Демонтаж ступеней ЛС17-Б по ГОСТ 8717.1-84-03.0.00-04 l=1650 мм. в количестве 22 шт. 3. Демонтаж подстилающего слоя раствора М100 t=60 мм. 4. Устройство подстилающего слоя М150 t=60 мм. 5. Монтаж новых ступеней ЛС17-Б по ГОСТ 8717.1-84-03.0.00-04 l=1650 мм. в количестве 22 шт. 6. Монтаж металлических конструкций ограждения. 7. Частичная штукатурка цветника в объеме до 30% толщиной до 10 мм. 8. Окраска цветника фасадной краской. 9. Вывоз строительного мусора на 1 км.	т. т. м² м² т. т. м² м² т.	0.09 3.83 9.9 9.9 3.83 0.09 3.24 10.8 4.54	

Составил:

Инженер 2-ой кат. Ч

ЭЗС

(должность)

Инженер ОСК УКС

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

(подпись, ч. м. г.)

Мартынов М. Е.

(расшифровка)

Багдасарян К. В.

(расшифровка)

Согласовано:

*Начальник хозяйственного
отдела*

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

Маслов А. А.

(расшифровка)

Начальник ГТН ЭЗС

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

Анопочкин Е. Е.

(расшифровка)