Ведомость опор (продолжение)

Обоз-начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро-вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VB92Y04	R3.VK21.3012.012.01.00.047 (R3.00153.1.0.12 лист 134)	ПОДВЕСКА	159	2,84	-1,690	8,31	3VB92Z03
3VB92Y08	R3.VK21.3012.012.01.00.029 (R3.00153.1.0.12 лист 117)	ПОДВЕСКА	219	2,94	-1,735	9,91	3VB92Z13
3VB92Y09	R3.VK21.3012.012.01.00.027 (R3.00153.1.0.12 лист 115)	ПОДВЕСКА	219	2,94	-1,727	9,27	3VB92Z13
3VB92Y10	R3.VK21.3012.012.01.00.028 (R3.00153.1.0.12 лист 116)	ПОДВЕСКА	219	2,94	-1,715	9,25	3VB92Z13
3VB92Y11	R3.VK21.3012.012.01.00.026 (R3.00153.1.0.12 лист 114)	ПОДВЕСКА	219	2,94	-1,703	9,23	3VB92Z13
3VB92Y12	R3.VK21.3012.012.01.00.019 (R3.00153.1.0.12 лист 107)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,585	7,72	3VB92Z13
3VB92Y13	R3.VK21.3012.012.01.00.023 (R3.00153.1.0.12 лист 111)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,398	7,43	3VB92Z13
3VB92Y14	R3.VK21.3012.012.01.00.021 (R3.00153.1.0.12 лист 109)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,386	7,41	3VB92Z13
3VB92Y15	R3.VK21.3012.012.01.00.018 (R3.00153.1.0.12 лист 106)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,374	7,39	3VB92Z13
3VB92Y16	R3.VK21.3012.012.01.00.024 (R3.00153.1.0.12 лист 112)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,362	7,37	3VB92Z13
3VB92Y17	R3.VK21.3012.012.01.00.022 (R3.00153.1.0.12 лист 110)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,349	7,35	3VB92Z13
3VB92Y18	R3.VK21.3012.012.01.00.020 (R3.00153.1.0.12 лист 108)	ПОДВЕСКА	219	3,04	-1,335	7,33	3VB92Z13
3VB92Y19	R3.VK21.3012.012.01.00.015 (R3.00153.1.0.12 лист 103)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	219	1,96	-1,322	37,52	3VB92Z13
3VB92Y20	R3.VK21.3012.012.01.00.016 (R3.00153.1.0.12 лист 104)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	219	1,96	-1,310	37,52	3VB92Z13
3VB92Y21	R3.VK21.3012.012.01.00.025 (R3.00153.1.0.12 лист 113)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	219	2,75	-1,302	54,53	3VB92Z13
3VB92Y22	R3.VK21.3012.012.01.00.017 (R3.00153.1.0.12 лист 105)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	219	7,84	+0,400	16,79	3VB92Z13
3VB92Y23	R3.VK21.3012.012.01.00.042 (R3.00153.1.0.12 лист 130)	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	159	3,92	+0,400	15,00	3VB92Z16
3VB92Y24	R3.VK21.3012.012.01.00.041 (R3.00153.1.0.12 лист 129)	ПОДВЕСКА	159	1,96	-0,961	6,17	3VB92Z16
Трубопровод VI							
3VB92Y05	R3.VK21.3012.012.01.00.044 (R3.00153.1.0.12 лист 132)	ПОДВЕСКА	89	1,53	-2,190	10,27	3VB92Z08

Ведомость опор (окончание)

Обоз-начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро-вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VB92Y06	R3.VK21.3012.012.01.00.043 (R3.00153.1.0.12 лист 131)	ПОДВЕСКА	89	0,43	-2,194	4,11	3VB92Z08
3VB92Y07	R3.VK21.3012.012.01.00.045 (R3.00153.1.0.12 лист 133)	ПОДВЕСКА	89	0,35	-2,199	4,11	3VB92Z08

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл.R3.00153.1.0.12

Лист 86

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	133-12	—	—

Инж. 3 кат	Брянцева		01.03
Пров.инж.1 к	Чиркова		05.03
Нач. гр.	Морозова		19.03
Н.контр.	Краснояров		21.03

R3.VK21.3013.012.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус
Турбинное и деаэраторное отделения
Трубопроводы промконтура охлаждения проб

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2

Дополнительные подписи

Гл. сп. тр. Андреева 29.03

Нач. отд. Гончаров 22.03

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00153.1.0.12