

УТВЕРЖДАЮ

  
\_\_\_\_\_  
ОАО «ЗиО-Подольск»

«23» 10 2014 г.

Поставка труба 32х6 марки стали 12Х18Н12Т по ТУ 14-ЗР-55-2001  
ЛОТ №3

г. Подольск

2014

Техническое задание  
на поставку трубы 32х6 марки стали 12Х18Н12Т по ТУ 14-ЗР-55-2001.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|  |
|--|
| Подраздел 1.1 Наименование                                     |
| Поставка труб 32x6 марки стали 12Х18Н12Т по ТУ 14-ЗР-55-2001.  |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне                               |
| Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска. |

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

|   |
|---|
| Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики<br>(потребительские свойства) товаров |
|---|

| 1. Перечень номенклатуры, характеристик и количества:   |                           |             |         |                |           |                  |           |
|---|---------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| № п/п   | Наименование номенклатуры | Марка стали | Диаметр | Толщина стенки | Длина мм. | ТУ / ГОСТ        | Кол-во м. |
| 1   | Труба Х                   | 12Х18Н12Т   | 32      | 6              | НД        | ТУ 14-ЗР-55-2001 | 7235,14   |
| <b>Итого: 7 235,14 метров</b>   |                           |             |         |                |           |                  |           |
| 2. Трубы должны быть изготовлены в соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.   |                           |             |         |                |           |                  |           |
| 3. В случае изготовления трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». |                           |             |         |                |           |                  |           |
| Подраздел 2.2 Требования к маркировке   |                           |             |         |                |           |                  |           |
| В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.  |                           |             |         |                |           |                  |           |
| Подраздел 2.3 Требования к упаковке   |                           |             |         |                |           |                  |           |
| В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.  |                           |             |         |                |           |                  |           |

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

|   |
|---|
| Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки   |
| Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.  |
| Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров   |
| Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:<br>1) Оригинал сертификата качества на продукцию.<br>2) В случае поставки трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». |

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 30 календарных дней от даты подписания договора/ спецификации.

#### РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТУ 14-ЗР-55-2001