

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обозначения, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единая номенклатура	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание	Дополнительные подписи	
									Нач. АСУ	Фомин
Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №										
82504 <i>19.03.13</i>										
Нач. ПТО Ефремов										
1	Задвижка стальная запорная, под приварку, класс герметичности В по ГОСТ 9544-2005, с электроприводом типа ГИОМ.303344.001-06, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, Среда - пар, Рр9,8 МПа, тр 540°С	КНПГ.Т.504-225 ЭН (ТУ 3741-010-59162910-2007)		ОАО "Тяжпромарматура", 301368, Россия г. Алексин Тульской обл.	шт.	1	1030,0	РА22S02		
2	Клапан стальной запорный, под приварку, класс герметичности С по ГОСТ 9544-2005, с электроприводом типа ЭП-3-300-25-В1-0-А-У1, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, Среда - пар, Рр9,8 МПа, тр 540°С	1057-65-ЭН (ТУ 37-022-05015348-98)		Московской обл., ул. Гагарина, д.1	шт.	1	74,0	РА22S04		
3	Клапан регулирующей стальной, под приварку, с электроприводом типа ПЭМБ-6У мощностью 0,55кВт, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, Среда - пар, Рр9,8 МПа, тр 540°С	КЭР 105.65.00 Э		г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 58А	шт.	1	83,0	РА22S03		

1. Настоящая спецификация выполнена к комплекту рабочих чертежей №038R1A-00UNJ-0004-TD "Паропровод 9,8 МПа, 540°С к т.а. №6 (II этап)", изм.1

2. В случае приобретения (замены) арматуры, отличной от проектной, заказчик предоставляет в адрес проектной организации фактические технические данные по арматуре включая данные по электроприводу в соответствии с пунктами опросного листа на арматуру.

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UNJ-0004-TD.Z

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст. №6,7 и кол-лектора пара 9,8МПа, t=540°С.

Паропровод 9,8 МПа, 540°С к т.а. №6 (II этап). Спецификация оборудования, изделий и материалов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	37-13	190313		
1	Зам	70-11	29.09.11		
Н. контр. Михеев					
ГИП Гладиков					
Нач.отд. Волков					
Нач.сект. Шкитилева					
Разработал Костычева					

Страница 1 из 8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ
ТЕХНОЭНЕРГЕТИКА
НИИКИН НОВОГОРОД

Сделано в 1996