

Утверждаю:

Директор по проектированию -
главный инженер АО «НИАЭП»

Д.В. Шкитилев




Пояснение к «Исходным техническим требованиям на комплексы
холодоснабжения с водоохлаждающими холодильными машинами»

BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0008

Допускается отклонение по массо-габаритным характеристикам
основного оборудования в пределах $5 \div 10$ % от величин, заявленных в
Приложении В ИТТ.

Заместитель начальника БКП 1

Начальник отдела 4 БКП 1



А.С. Меренков

М.М. Гришечкин

Исполнитель:
Попенова С.С.
Тел.: (831) 428-46-81

