

Позиционное обозначение и номер монтажной единицы	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф управления	1	
		ШД-3 (2200x1000x800)		

Приборы

0101 PP		Регистратор щитовой	1	ОАО "ПЗ Вибратор"
		электронный многоканальный		г. Санкт-
		Ф1771-АД-08-1-2-03-01-0		Петербург
		Диапазон показаний :		
		для каналов 1, 2		
		от 0 до 10 кгс/см ²		
		для канала 3 от 0 до 6,3 кгс/см ²		
		Входной сигнал от 4 до 20 мА		
		для канала 4 от 0 до 50 °С		
		для каналов 5-8		
		от 0 до 100 °С		
		Основная приведенная		
		погрешность ±0,25 %		
		Класс безопасности 4		
		по НП-001-97		
		ТУ 4389-0184-05755097-2005		

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R4.04703.4.0.33

R4.0200.3960.033.37.00.001

Инв. N подл.	Инв. N подл.	Дата	Взам. инв. N
R4.04703.4.0.33		11.06.15	
Разраб. инж. 2к	Шабунина	11.06	
Пров. инж. 2к	Ромов	15.06	
Пров. инж. 1к	Бочкарев	15.06	
Нач. группы	Васильев	15.06	
Н. контр.	Боровкова	16.06	
Ростовская АЭС Блок 4			
Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)			
Задание заводу на местные щиты комплекса холодоснабжения			
Шкаф 4HS20C001			
Таблица НКУ и технических данных аппаратуры			
Лист	Масса	Масштаб	
7			
Листов			
АО "НИАЭП" 2015			