

Позиционное обозначение и номер монтажной единицы	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф управления	1	
		ШД-3 (2200x1200x800)		

Электроаппаратура

01114 SF5		Автоматический выключатель	1	
		C60N, 2P, 3 A, кривая B, ~240 В		
01115 OF1, 01116 OF2		Блок-контакт	2	
		состояния OF		
0147 SAB		Переключатель малогабаритный	1	
		4G10-468-U-S1-R012		
0148 KL15-0160 KL27, 0162 KL29		Реле промежуточное CAD50M7	64	
0164 KL31-0182 KL49, 0198 KL65		5НО, ~220 В		
0184 KL51-0197 KL64				
0199 KL82-01114 KL97				
0161 KL28, 0163 KL30		Реле промежуточное CAD32M7	2	
		3 НО, 2 НЗ ~220 В		

**АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R4.04703.4.0.33

R4.0200.3960.033.37.00.001

Инв. N подл.	Р4.04703.4.0.33	Подл. и дата	11.06.15	Взам. инв. N	
Разраб. инж. 2к	Шабунина	11.06			
Пров. инж. 2к	Ромов	15.06			
Пров. инж. 1к	Бочкарев	15.06			
Нач. группы	Васильев	15.06			
Н. контр.	Боровкова	16.06			
Ростовская АЭС Блок 4 Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) Задание заводу на местные щиты комплекса холодоснабжения				Лист	Масса
Шкаф 4HS20C003 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры				Лист 26	Листов
				АО "НИАЭП" 2015	