

Позиционное обозначение и номер монтажной единицы	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф управления	1	
		ШД-3 (2200x1200x800)		


Электрoаппаратура

0101 SA-1201 SA		Переключатель малогабаритный	18	
1301 SA1,1401 SA1,1601 SA1		4G10-500-U-S1-R014		
1701 SA1,1901 SA1,2001 SA1				
1501 SAB1, 1801 SAB1		Переключатель малогабаритный	3	
2101 SAB1		4G10-3004-U-S1-R014		
0102 HLR-1202 HLR		Лампа сигнальная красная	12	
		со встроенным светодиодом		
		XB5 AVM4, ~230-240 В		

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R4.04703.4.0.33

R4.0200.3960.033.37.00.001

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	<div>АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР</div>				Инв. N подл. R4.04703.4.0.33			
R4.04703.4.0.33	11.06.15									
Разраб. инж. 2к	Шабунина	11.06	R4.0200.3960.033.37.00.001				Ростовская АЭС Блок 4 Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭТУ) Задание заводу на местные щиты комплекса холодоснабжения			
Пров. инж. 2к	Ромов	16.06								
Пров. инж. 1к	Бочкарев	15.06	Шкаф 4HS20C004 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры				Лит. Масса Масштаб Лист 34 Листов			
Нач. группы	Васильев	15.06								
Н. контр.	Боровкова	16.06								
							 АО " НИАЭП" 2015			