Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание Масса 1 шт.
				Документация		
А1			Б-805986 СБ-3	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4	+	1	М-862944	Опора / Пахомов А.А.	2	1.7002кг
А4	+	2	М-862945	Опора	1	3,8352 (2)
А4		3	М-862946	Подвеска	2	2,4324 (2)
				Детали		
				Труба Сталь 20		
				ТУ 14-3Р-55-2001		
БЧ		5		⌀16х2 L=4000	2	2.76кг
БЧ		6		⌀38х3 L=4000	4	10.36кг
				Стандартные изделия		
		8		Отвод		
				03 ОСТ 24.125.32-89	4	0.19кг
		9		Отвод		
				05 ОСТ 24.125.32-89	6	0.25кг
		10		Отвод		
				18 ОСТ 24.125.32-89	4	0.82кг

Перв. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44889

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		Пахомов		09.12
1				07.12

Б-805986-3

Разраб.	Анголенко		09.12
Проверил	Ищенко		09.12
Нач.сект.	Лидо		09.12
Н. контр.			
Утв.	Алексеев		09.12

Трубопровод опорожнения линии конденсатопровода от КН-2 до П1, байпаса РК и воздушник в районе установки РК

Лит	Лист	Листов
И	1	2

ОАО "Турбоатом"

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание / Масса 1 шт.
		11		Отвод		
				20 ОСТ 24.125.32-89	8	1.13кг
		12		Тройник равнопроходный 32		
				84 ОСТ 24.125.45-89	1	1.35кг
				Прочие изделия		
		15		Клапан запорный Ду10, Ру4		
			/Паконов АА/	А20921-440-10	2	5,3 кг
		16		Клапан запорный Ду32, Ру4		
			/Паконов АА/	А20921-440-32	6	8,3 кг

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ООО «Атомэнергопроект»

Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44889

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Б-805986-3	Лист 2

60,4