

Освещение мест выполнения работ по прокладке кабелей в темное время суток предусматривается с помощью сигнальных ламп напряжением 12 В.

Место производства работ, затрудняющее движение транспорта, должно быть ограждено днем знаками «ограничение скорости», а с наступлением темноты и при густом тумане – красным световым сигналом. Световые сигналы устанавливаются на концах траншеи и у котлованов. Схему ограждения места проведения работ и расстановку дорожных знаков с указанием видов работ и сроков их выполнения согласовать с ГИБДД.

Перечень актов на скрытые работы:

1. Акт приемки траншеи под монтаж кабелей;
2. Акт осмотра кабеля, проложенного в траншее, с указанием наличия и правильного выполнения постели, подсыпки, защиты от механических повреждений, соблюдения радиусов изгиба кабелей при изменении направления трассы
3. Акт на смонтированные соединительные муфты.

Перечень актов состояния кабелей

4. Акт осмотра кабелей в барабанах.
5. Акт нагрева кабелей с указанием способа и температуры нагрева кабеля, температуры окружающего воздуха и продолжительности прокладки кабеля после нагрева

Протоколы испытаний

6. Протоколы заводских испытаний кабеля.
7. Протоколы испытаний кабеля повышенным напряжением постоянного тока после прокладки кабеля и монтажа муфт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19/14-06-ПОС		1.10	