

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Условные обозначения

- проектуемые низковольтные распределительные сети
- граница восстанавливаемого энергообъекта

До начала производства земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфовать под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ. О сроках начала работ письменно извещать ОАО "СЭСК".

19/14-12-ГП

Нижегородская область, 2. Саров
 ОАО "Саровская Энергосетевая Компания"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработчик	Ремейда	Ремейда		<i>Ремейда</i>					
Н. контр.	Кузнецов	Кузнецов		<i>Кузнецов</i>					
ГИП	Кузнецов	Кузнецов		<i>Кузнецов</i>					
Реконструкция объекта: "Комплексное строительство низковольтной распределительной сети ТП-140Г на участке для ШР-2 до в/д. жилой дома по пер. Речной д17"						Ситуационный план			
		Стр.	Лист	Листов					
		Р	4	5					
						Саровское Электро- Монтажное Управление			

Копировал

Формат А3