

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: клапаны предохранительные

Новоуральск
2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку клапанов предохранительных

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Подраздел 1.1 Наименование
- Подраздел 1.2 Сведения о новизне
- Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
- Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
- Подраздел 4.3. Требования по надежности
- Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
- Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
- Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
- Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
- Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
- Подраздел 4.9. Требования к комплектности
- Подраздел 4.10. Требования к маркировке
- Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Клапан 17сбнж Ду100 Ру16 – 25 шт 2. Клапан 17сбнж Ду50 Ру16 – 27 шт 3. Клапан 17сбнж Ду80 Ру16 – 35 шт 4. Клапан 17сбнж Ду150 Ру1,6 – 8 шт
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКП
37 0000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регулирование потока рабочей среды

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от от -40°С до +450°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
1. Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17сбнж Ду100 Ру16 (СППК5Р-100-16) с устройством для ручного открытия и продувки клапана, ст20, H770mm, m 53 kg, диапазон настройки пружины Рн 4,5-8,5кгс/см ² 2. Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17сбнж Ду50 Ру16 (СППК4Р-50-16) с устройством для ручного открытия и продувки клапана, ст20, H595mm, m 29 kg, диапазон настройки пружины Рн 4,0-8,0кгс/см ² 3. Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17сбнж Ду80 Ру16 (СППК4Р-80-16) с устройством для ручного открытия и продувки клапана, ст20, H675mm, m 40 kg, диапазон настройки пружины Рн 3,0-5,0кгс/см ² 4. Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17сбнж Ду150 Ру16 (СППК4Р-150-16) с устройством для ручного открытия и продувки клапана, ст20, H940mm, m 94 kg, пружина № 73
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели см. www.bazrb.ru
Подраздел 4.3. Требования по надежности к назначенному ресурсу
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования не требуется
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования согласно паспортов
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды не требуется
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

<i>не требуется</i>
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
<i>не требуется</i>
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
<i>согласно паспортов</i>
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
<i>не требуется</i>
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
<i>Клапаны должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность клапанов от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>В комплект поставки должны входить: - техпаспорт с отметкой ОТК завода – изготовителя; - сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ; - разрешение на применение ФСЭТиАН.</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Не предъявляются. Поставщик несет ответственность за доставку оборудования и целостность упаковки.</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>не требуется</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантийный срок завода – изготовителя на клапаны в соответствии с техпаспортами, но не менее 18 месяцев со дня поставки оборудования на склад ОАО “УЭХК”.</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

<i>не требуется</i>

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>не требуется</i>

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.085-2002

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Соответствие паспорту

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
----------	------------	------------------------

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
----------	-------------------------	-------------------

И.о. начальника ОМТС


28.01.14

Б.Н. Фоменко

Исполнитель (инженер по комплектации)


24.02.14

А.П. Родичев

