



Начальнику отдела закупок  
В.Г. Фролову

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «Ордена Ленина  
Научно-исследовательский и конструкторский институт  
энерготехники имени Н. А. Доллежала»  
(АО «НИКИЭТ»)  
а/я 788, Москва, 101000  
Телетайп: 611569 МОМЕНТ,  
Тел. (499) 263-73-88, факс (499) 788-20-52  
E-mail: nikiet@nikiet.ru, www.nikiet.ru

820/2009 от 21 АПР 2015

21.04.2015 г.

Уважаемый Вадим Геннадьевич!

В ответ на обращение компании ООО «Системотехника», письмо № СТ24045 15/3Ц/ЗР/1 от 20.04.2015, по вопросу «возможности замены никель-кадмиевых батарей на свинцово-кислотные» сообщаю.

Замена батарей возможна на герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные батареи.

Главный энергетик

А.Н. Малахов

