Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с964нжФ 30NDB23AA001 30NDB24AA001 Опросный лист №7	Задвижка Ду 400, Ру 2,5 МПа	2 шт	Сборный	980,0	1960,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
2	ПТ 44072-400М 10NDB23AA051 10NDB24AA051	Клапан обратный Ру4,0МПа, Ду400	2 шт	Сборный	195.0	390,0	
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 630х12 – К52	27.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	185.63	5012,0	
4	ГОСТ 8732-78	Труба Г 426х10	19,0 м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.8	102,59	1949,2	
5	ГОСТ 8732-78	Труба Г 325х8	1,0 м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.8	62,54	62,54	
6	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 630х12	6 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	195,5	1173,0	
7	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30 630х12	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	65,0	65,0	
8	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 426х10	10 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	121,0	1210,0	
9	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 45 426х10	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	60,5	121,0	
10	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30 426х10	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	40,4	40,4	
11	085 ОСТ 34 10.764-97	Тройник переходный 630х14-426х12-2.5	1 шт	Сборный	180,8	108,8	
12	ОСТ 34 10.700-97	Переход КП 426х12-325х10	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	42,7	85,4	
13	ГОСТ 8732-78	Труба Г 57х3	20,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	4,0	80,0	
14	КШ.П.050.25-00	Кран шаровой Ду50, Ру2,5МПа	4 шт	Сборный	6,7	26,8	
15	088 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 57х3-400	4 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,4	1,6	
16	КШ.П.020.25-00	Кран шаровой Ду20, Ру2,5МПа	1 шт	Сборный	1,85	1,85	
17	028 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-600	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,11	0,11	
18	ГОСТ 8734-75	Труба Х 25х2	4,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,13	4,52	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 10.1
1	-	Зам.	180-13		22.09.15		

19	30NDB24BR001BQ001 65ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 400	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
20	30NDB24BR001BQ002 65ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 400	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
21	30NDB24BR001BQ003 см. лист 11.1	Пружинная подвес-ка Ду 400	1 шт	Сборный	74, 1	74, 1	
22	30NDB24BR001BQ004 см. лист 11.2	Пружинная подвес-ка Ду 400	1 шт	Сборный	84,45	84,45	
23	30NDB24BR001BQ005 см. лист 11.3	Пружинная подвес-ка Ду 400	1 шт	Сборный	70,73	70,73	
24	30NDB24BR001BQ006 см. лист 11.4	Пружинная подвес-ка Ду 400	1 шт	Сборный	130, 4	130,4	
25	30NDB23BR001BQ001 63ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 400	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
26	30NDB23BR001BQ002 63ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 400	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
27	30NDB25BR001BQ001 см. лист 11.5	Пружинная подвес-ка Ду 600	1 шт	Сборный	95,6	95,6	
28	30NDB25BR001BQ002 65ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
29	30NDB25BR001BQ003 49ОСТ 34-10-618-93	Неподвижная опора Ду 600	1 шт	Сборный	100,0	100,0	
30	30NDB25BR004BQ004 65ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	25,0	25,0	
31	30NDB25BR001BQ005 см. лист 11.6	Пружинная подвес-ка Ду 600	1 шт	Сборный	186,14	186,14	
32	07 ОСТ 34 10.753-97	Переход 600х400-2.5	1 шт	20-К-11-Т ГОСТ 5520-79	76.000	76,0	
33	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-57х4,0	40 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,7	28,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э42А	20,0	20,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э50А	66,0	46,0	

Итого: 13279,6 кг

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 10.2
1	-	Зам.	180-13		27.09.13		