Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с964нж 30NDA30AA001 30NDA31AA001 Опросный лист №9	Задвижка Ду 500, Ру 2,5 МПа	2 шт	Сборный	1587,0	3174,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
2	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 630х12 – К52	3.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	185.63	556,9	
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8– К52	36.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	104.53	3763,1	
4	087 ОСТ 34 10.764-97	Тройник переходный 630х18-530х8-2.5	1 шт	Сборный	208.4	208,40	
5	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 60 530х12	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	86,7	173,4	
6	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 530х12	12 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	130,0	1560,0	
7	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30 530х12	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	43.3	43,3	
8	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 45 530х12	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	65,0	65,0	
9	08 ОСТ 34 10.753-97	Переход 600х500-2.5	1 шт	20-К-11-Т ГОСТ 5520-79	39,8	39,8	
10	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-500-25	4 шт	Ст3сп ГОСТ 535-2005	88,91	355,64	
11	ГОСТ 15180-86	Прокладка А-500-25	2 шт	Паронит безасбестовый ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2003	0.332	0,66	
12	ГОСТ 7798-70	Болт М36-6gх170.58	40 шт	20 ГОСТ Р 52627-2006	1.78	71,2	
13	ГОСТ 5915-70	Гайка М36-6Н.5	80 шт	20 ГОСТ Р 52628-2006	0.417	33,36	
14	ГОСТ 11371-78	Шайба 36	40 шт	10 ГОСТ 18123-82	0.092	3,7	
15	ГОСТ 8732-78	Труба Г 57х3	20,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	4,0	80,0	
16	КШ.П.050.25-00	Кран шаровой Ду50, Ру2,5МПа	2 шт	Сборный	6,7	13,4	
17	088 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 57х3-500	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,4	0,8	
18	ГОСТ 8734-75	Труба Х 25х2	10,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,13	11,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	180-13		24.09.13

1350.12.38А-30UNB-1352-TD

Лист 17.1

19	КШ.П.020.25-00	Кран шаровой Ду20, Ру2,5МПа	2 шт	Сборный	1,85	3,7	
20	028 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-500	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,11	0,22	
21	30NDA30BR001BQ001 см. лист 18.1	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
22	30NDA30BR001BQ002 см. лист 18.2	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	176,7	176,1	
23	30NDA40BR001BQ001 81ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 500	1 шт	Сборный	26,3	26,3	
24	30NDA40BR001BQ002 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
25	30NDA31BR001BQ001 см. лист 18.3	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	145,86	145,86	
26	30NDA31BR001BQ002 см. лист 18.1	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
27	ГОСТ 8734-75	Труба Х 38х2	6,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,78	10,7	
28	КШ.П.032.25-00	Кран шаровой Ду32, Ру2,5МПа	2 шт	Сборный	3,4	6,8	
29	062 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 38х2-500	4 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,18	0,72	
30	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-38х2,5	10 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,2	2,0	
31	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-57х4,0	20 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,7	14,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э42А	10,0	10,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э50А	55,0	55,0	

Итого: 10945,24 кг

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 17.2
1	-	Зам.	180-13		270913		