Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с964нж 30NDA32AA001 Опросный лист №9	Задвижка Ду 500, Ру 2,5 МПа	1 шт	Сборный	1587,0	1587,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
2	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 630х12 – К52	35.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	185.63	6497,1	
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8– К52	15.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	104.53	1568,0	
4	25 ОСТ 34 10.762-97	Тройник равнопроходный 630х18х14-2.5	1 шт	Сборный	295,6	295,6	
5	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 630х12	3 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	195,5	586,5	
6	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 530х12	5 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	130,0	650,0	
7	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 45 530х12	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	65,0	65,0	
8	087 ОСТ 34 10.764-97	Тройник переходный 630х18-530х8-2.5	1 шт	Сборный	208.4	208,40	
9	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-500-25	2 шт	Ст3сп ГОСТ 535-2005	88,91	177,82	
10	ГОСТ 15180-86	Прокладка А-500-25	1 шт	Паронит безасбестовый ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2003	0.332	0,33	
11	ГОСТ 7798-70	Болт М36-6gх170.58	20 шт	20 ГОСТ Р 52627-2006	1.78	35,6	
12	ГОСТ 5915-70	Гайка М36-6Н.5	40 шт	20 ГОСТ Р 52628-2006	0.417	16,7	
13	ГОСТ 11371-78	Шайба 36	20 шт	10 ГОСТ 18123-82	0.092	1,84	
14	ГОСТ 8732-78	Труба Г 57х3	20,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	4,0	80,0	
15	КШ.П.050.25-00	Кран шаровой Ду50, Ру2,5МПа	2 шт	Сборный	6,7	13,4	
16	088 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 57х3-500	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,4	0,8	
17	ГОСТ 8734-75	Труба Х 25х2	10,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,13	11,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	180-13		27.09

1350.12.38А-30UNB-1352-TD

Лист 19.1

18	КШ.П.020.25-00	Кран шаровой Ду20, Ру2,5МПа	2 шт	Сборный	1,85	3,7	
19	028 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-500	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,11	0,22	
20	30NDA32BR001BQ001 см. лист 20.1	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
21	30NDA32BR001BQ002 см. лист 20.2	Пружинная подвес-ка Ду 500	1 шт	Сборный	176,1	176,1	
22	30NDA40BR001BQ003 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
23	30NDA40BR001BQ004 49ОСТ 34-10-618-93	Неподвижная опора Ду 600	1 шт	Сборный	100,0	100,0	
24	30NDA40BR001BQ005 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
25	30NDA40BR001BQ006 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
26	30NDA40BR001BQ007 см. лист 20.3	Пружинная подвес-ка Ду 600	1 шт	Сборный	210,36	210,36	
27	ГОСТ 8734-75	Труба Х 38х2	3,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,78	5,34	
28	КШ.П.032.25-00	Кран шаровой Ду32, Ру2,5МПа	1 шт	Сборный	3,4	6,8	
29	062 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 38х2-500	3 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,18	0,54	
30	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-38х2,5	4 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,2	0,8	
31	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-57х4,0	20 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,7	14,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э42А	10,0	10,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э50А	63,0	63,0	

Итого: 12638,2 кг

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 19.2
1	-	Зам.	180-13		27.03.13		