Z
Y
X

Присоединен к пиковому подогревателю ПСВ 500-14-23 30NDD14AC001
См. №1350.12.38А-30UNB-1355-TD л.3
X 22720
Y 7050
Z +9645

Присоединен к пиковому подогревателю ПСВ 500-14-23 30NDD15AC001
См. №1350.12.38А-30UNB-1355-TD л.3
X 18470
Y 7050
Z +9645

Присоединен к пиковому подогревателю ПСВ 500-14-23 30NDD16AC001
X 14220
Y 7050
Z +9645

Продолжение смотрите л.19
X 25250
Y 1467
Z +11343

В дренажный трубопровод

Длина прямых участков трубопровода

Поз.	Длины труб	(мм) ДУ	Поз.	Длины труб	(мм) ДУ
<1>	3243	600	<2>	2600	600
<3>	2700	600	<4>	212	500
<5>	349	500	<6>	1037	500
<7>	2128	500	<8>	670	500
<9>	3450	600	<10>	221	500
<11>	349	500	<12>	1037	500
<13>	2128	500	<14>	670	500
<15>	1375	600	<16>	1750	500
<17>	224	500	<18>	349	500
<19>	1037	500	<20>	2128	500
<21>	670	500			

						1350.12.38А-30UNB-1352-TD
1	–	Зам. №80-13				Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Н. контр.		Михеев				Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения.
ГИП		Гладиков				
Нач. отдела		Волков				Трубопроводы сетевой воды от основных подогревателей к пиковым подогревателям. Часть 3/3 (30NDA30...35BR001, 30NDA40BR001). Монтажный чертеж.
Проверил		Шкитилева				
Разработал		Михеев				

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

83496