Ведомость шлейфов пожарной сигнализации

Приемно-контрольный прибор		Адрес прибора / номер шлейфа	Защищаемое помещение /размещение	Извещатель пожарный		Количество, шт	Примечание
Обозначение	Тип			Обозначение	Тип		
1	2	3	4	5	6	7	8
ARK01	С2000	127	/Блок бокс электроснабжения	-	-	1	
ARK02	Сигнал-20П SMD	002	/Блок бокс электроснабжения, ШПС1	-	-	1	
-	-	/01	Периметр блок-бокса электроснабжения, сигнал «Пожар»	ВТМ1.01	ЕхИП535-1В	1	
-	-	/02	Резервуарный парк, сигнал «Пожар»	ВТМ2.01-ВТМ2.04	ЕхИП535-1В	4	
-	-	/03	Периметр продуктовой насосной станции, сигнал «Пожар»	ВТМ3.01	ЕхИП535-1В	1	
-	-	/04	Автомобильная сливо-наливная установка, сигнал «Пожар»	ВТМ4.01-ВТМ4.02	ЕхИП535-1В	2	
-	-	/05	Блок бокс электроснабжения, ШПС1, сигнал «Вскрытие»	BGB5.01	ИО 102-16/1	1	
-	-	/06	Блок бокс электроснабжения, ШПС1, сигнал «Наличие питания ИБП»	-	-	-	
-	-	/07	Блок бокс электроснабжения, ЩСН, сигнал «Пожар от установки тушения»	-	-	-	
-	-	/08	Блок бокс электроснабжения, ЩСН, сигнал «Неисправность от установки тушения»	-	-	-	

Согласовано

Должность | Фамилия | Подпись | Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н. контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.В

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Ведомость шлейфов пожарной сигнализации

ООО «Охрана» Санкт-Петербург

Формат А4